Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-1215.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,6

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.15	24,00	-	197,62	184,15	13,47	75,60	62,62	12,98	7,00	5,00	2,57	134,77	122,94	11,83	138,29	125,75	12,54	-	75,76	70,76	0,85			3,42
25.11.15	24,00	-	197,37	184,78	12,59	76,43	63,26	13,17	7,00	5,00	2,61	134,75	123,44	11,31	138,31	126,29	12,02	-	76,59	71,51	0,80			3,41
26.11.15	24,00	-	195,96	184,70	11,26	77,12	63,59	13,53	7,00	5,00	2,66	133,24	123,41	9,83	136,83	126,29	10,54	-	77,28	72,05	0,71			3,38
27.11.15	24,00	-	199,23	185,92	13,31	77,33	63,94	13,39	7,00	5,00	2,68	135,96	124,05	11,91	139,64	127,00	12,64	-	77,49	72,33	0,85			3,53
28.11.15	24,00	-	180,46	168,12	12,34	76,06	62,57	13,49	7,00	5,00	2,45	123,15	112,13	11,02	126,40	114,73	11,67	-	76,20	70,88	0,76			3,22
29.11.15	24,00	-	187,31	171,94	15,37	74,77	61,51	13,26	7,00	5,00	2,48	129,09	113,92	15,17	132,38	116,48	15,90	-	74,95	69,72	0,96			3,44
30.11.15	24,00	-	198,97	185,21	13,76	76,77	63,66	13,11	7,00	5,00	2,62	135,59	122,78	12,81	139,21	125,69	13,52	-	76,92	71,89	0,87			3,49
01.12.15	24,00	-	198,66	185,16	13,50	76,86	63,79	13,07	7,00	5,00	2,60	135,41	123,48	11,93	139,03	126,38	12,65	-	77,02	72,00	0,86			3,47
02.12.15	24,00	-	199,82	186,84	12,98	75,80	63,09	12,71	7,00	5,00	2,55	136,26	124,55	11,71	139,83	127,43	12,40	-	75,96	71,10	0,82			3,37
03.12.15	24,00	-	199,75	187,37	12,38	76,79	63,73	13,06	7,00	5,00	2,62	136,06	125,18	10,88	139,69	128,09	11,60	-	76,96	71,95	0,79			3,41
04.12.15	24,00	-	199,67	186,51	13,16	76,85	63,84	13,01	7,00	5,00	2,61	135,95	124,65	11,30	139,61	127,57	12,04	-	77,01	72,12	0,84			3,45
05.12.15	24,00	-	198,98	185,83	13,15	77,13	64,18	12,95	7,00	5,00	2,59	135,72	124,12	11,60	139,40	127,08	12,32	-	77,29	72,40	0,84			3,43
06.12.15	24,00	-	199,52	185,86	13,66	77,07	64,38	12,69	7,00	5,00	2,54	136,20	124,13	12,07	139,87	127,09	12,78	-	77,23	72,45	0,88			3,42
07.12.15	24,00	-	198,91	186,53	12,38	76,80	64,04	12,76	7,00	5,00	2,55	135,32	124,69	10,63	138,92	127,59	11,33	-	76,96	72,01	0,79			3,34
08.12.15	24,00	-	199,45	185,80	13,65	76,89	63,80	13,09	7,00	5,00	2,62	135,94	124,18	11,76	139,58	127,09	12,49	-	77,05	72,01	0,87			3,49
09.12.15	24,00	-	198,01	185,98	12,03	76,93	63,86	13,07	7,00	5,00	2,60	134,57	124,32	10,25	138,18	127,24	10,94	-	77,08	72,05	0,77			3,36
10.12.15	24,00	-	200,18	186,97	13,21	76,94	64,08	12,86	7,00	5,00	2,59	136,45	124,92	11,53	140,13	127,86	12,27	-	77,10	72,16	0,84			3,43
11.12.15	24,00	-	191,53	178,93	12,60	76,74	63,48	13,26	7,00	5,00	2,55	127,48	116,81	10,67	130,91	119,54	11,37	-	76,91	71,72	0,80			3,35
12.12.15	24,00	-	182,62	169,83	12,79	76,91	62,75	14,16	7,00	5,00	2,60	118,84	107,95	10,89	122,06	110,50	11,56	-	77,07	71,47	0,80			3,40
13.12.15	24,00	-	182,56	168,63	13,93	76,53	62,33	14,20	7,00	5,00	2,60	120,02	107,17	12,85	123,21	109,63	13,58	-	76,68	71,09	0,87			3,47
14.12.15	24,00	-	182,16	169,12	13,04	76,71	62,36	14,35	7,00	5,00	2,62	119,15	107,54	11,61	122,34	110,01	12,33	-	76,86	71,19	0,81			3,43
15.12.15	24,00	-	180,16	168,38	11,78	77,17	62,49	14,68	7,00	5,00	2,66	117,58	107,16	10,42	120,76	109,61	11,15	-	77,33	71,45	0,74			3,39
16.12.15	24,00	-	178,16	165,03	13,13	74,66	60,81	13,85	7,00	5,00	2,49	116,26	104,92	11,34	119,22	107,20	12,02	-	74,76	69,41	0,78			3,27
17.12.15	24,00	-	176,50	163,32	13,18	68,75	55,60	13,15	7,00	5,00	2,30	115,25	102,86	12,39	117,82	104,83	12,99	-	69,01	63,55	0,75			3,05
18.12.15	24,00	-	182,01	168,89	13,12	77,12	62,30	14,82	7,00	5,00	2,71	118,86	107,01	11,85	122,06	109,45	12,61	-	77,28	71,34	0,82			3,52
19.12.15	24,00	-	184,52	170,74	13,78	77,25	62,82	14,43	7,00	5,00	2,67	119,72	108,26	11,46	122,95	110,86	12,09	-	77,40	71,64	0,87			3,54
20.12.15	24,00	-	185,58	169,93	15,65	76,84	62,74	14,10	7,00	5,00	2,63	121,16	107,82	13,34	124,39	110,36	14,03	-	77,00	71,39	0,98			3,61
21.12.15	24,00	-	184,59	171,72	12,87	76,79	63,12	13,67	7,00	5,00	2,53	119,73	109,01	10,72	122,92	111,62	11,30	-	76,95	71,44	0,81			3,34
22.12.15	24,00		191,44	178,29	13,15	76,34	62,88	13,46	7,00	5,00	2,58	128,52	116,91	11,61	131,93	119,62	12,31	-	76,50	71,25	0,83	-	-	3,41
23.12.15	24,00		191,44	178,29	13,15	76,34	62,88	13,46	7,00	5,00	2,58	128,52	116,91	11,61	131,93	119,62	12,31	-	76,50	71,25	0,83	-	-	3,41
Среднее	24,00	-	191,44	178,29	13,15	76,34	62,88	13,46	7,00	5,00	2,58	128,52	116,91	11,61	131,93	119,62	12,31	-	76,50	71,25	0,83	-	-	3,41
Итого	720,00		5743,14	5348,78	394,36						77,46	3855,51	3507,21	348,30	3957,79	3588,49	369,30	0,00			24,76	0,00	0,00	102,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,6 °С = -0,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,30** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ДЕК 2015 г.