

Абонент: ЖКЭС Новосокольнического района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелунова 8 / СЛЮ-ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДокТелеком"  
 Источники: Общественный э.д.

Отчет о теплопотреблении по приборам УТТЗ за декабрь 2015  
 Договор № 9104\_038.1  
 Строит.Адрес: Шелунова 8  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЛЮ-ГВС  
 Код УТТЗ:  
 Расчетывать совместно с УТТЗ:  
 График: 150/70

Установленные приборы: ВК-7 № 208338  
 Часовые и суток, архивы в файлах: ВК7-208338-СГ-1215.txt

Вычислитель: ВК-7 № 208338  
 Подделка: тр.(М1): расходометр: ПРЭМ 40 Глипл = 0.1  
 Обращ.: тр.(М2): расходометр: ПРЭМ 40 Глипл = 0.1  
 Тр.-д. ГВС(М3): расходометр: ПРЭМ 32 Глипл = 0.067  
 Тр.-д. ГВС(М4): расходометр: ПРЭМ 20 Глипл = 0.027  
 Тр. подпитки(У3): расходометр: Глипл =

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(Pi-Pn)\*Kv\*(Tn-Tp)/delta T; лето: Q=M2\*(Pi-Pn)\*Kv\*(Tn-Tp)/delta T

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qотг=307 Qлетг= Qотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг= Qотг\*Сотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг\*Слетг= Qотг\*Сотг\*Сотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг\*Слетг\*Слетг=

Договорные расходы (ГР/сут.): Qотг=307 Qлетг= Qотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг= Qотг\*Сотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг\*Слетг= Qотг\*Сотг\*Сотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг\*Слетг\*Слетг=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2015 по 23.12.2015: Qотг=307 Qлетг= Qотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг= Qотг\*Сотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг\*Слетг= Qотг\*Сотг\*Сотг\*Сотг= Qлетг\*Слетг\*Слетг\*Слетг=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные	Общая
			М1	М2	QМ	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	QМ	У3	У4	дГВС	Уотпл	Т3	Т4	Qотг общ.	Qлетг общ.		
24.11.15	24.00	-	182,63	160,50	22,13	75,23	52,70	22,53	7,00	5,00	3,08	68,58	46,45	22,13	69,98	47,40	22,58	-	75,31	63,78	2,20	5,29		
25.11.15	24.00	-	182,82	160,50	22,32	76,06	53,09	22,97	7,00	5,00	3,13	68,78	46,46	22,32	70,19	47,41	22,78	-	76,16	64,16	2,26	5,39		
26.11.15	24.00	-	183,87	159,98	23,89	76,75	53,41	23,34	7,00	5,00	3,19	70,19	46,30	23,89	71,62	47,24	24,38	-	76,84	64,95	2,39	5,57		
27.11.15	24.00	-	182,15	161,69	20,46	76,96	53,66	23,30	7,00	5,00	3,20	67,27	46,81	20,46	68,65	47,77	20,88	-	77,04	64,79	2,15	5,35		
28.11.15	24.00	-	169,11	145,91	23,20	75,61	52,28	23,33	7,00	5,00	2,89	65,40	42,20	23,20	66,73	43,06	23,67	-	75,62	63,29	2,27	5,16		
29.11.15	24.00	-	175,94	150,02	25,92	74,41	51,24	23,17	7,00	5,00	2,96	69,13	43,21	25,92	70,54	44,09	26,45	-	74,36	62,32	2,45	5,41		
30.11.15	24.00	-	184,47	161,46	23,01	76,40	53,49	22,91	7,00	5,00	3,16	69,36	46,35	23,01	70,78	47,30	23,48	-	76,49	64,84	2,04	5,47		
01.12.15	24.00	-	181,08	161,66	19,42	76,47	53,76	22,71	7,00	5,00	3,13	66,01	46,59	19,42	67,36	47,54	19,82	-	76,56	64,79	2,04	5,47		
02.12.15	24.00	-	184,68	162,14	22,54	75,42	53,38	22,75	7,00	5,00	3,05	66,96	46,96	22,54	70,92	47,92	23,00	-	75,55	64,33	2,23	5,28		
03.12.15	24.00	-	180,93	162,64	18,29	76,48	53,83	22,65	7,00	5,00	3,13	65,51	47,27	18,24	66,84	48,23	18,61	-	76,51	64,68	1,96	5,09		
04.12.15	24.00	-	180,82	161,94	18,88	76,77	54,34	22,43	7,00	5,00	3,08	65,84	46,96	18,88	67,19	47,92	19,27	-	76,86	65,00	2,01	5,09		
05.12.15	24.00	-	182,17	161,90	20,27	76,74	54,95	21,76	7,00	5,00	2,99	67,24	46,97	20,27	68,61	47,93	20,68	-	76,84	65,37	2,17	5,09		
06.12.15	24.00	-	184,69	161,93	22,76	76,43	54,57	21,89	7,00	5,00	3,01	69,67	46,91	22,76	71,09	47,87	23,22	-	76,51	65,14	2,27	5,29		
07.12.15	24.00	-	181,70	161,83	19,87	76,47	54,00	22,47	7,00	5,00	3,08	66,76	46,89	19,87	68,13	47,85	20,28	-	76,56	64,61	2,08	5,16		
08.12.15	24.00	-	181,90	161,72	20,18	76,59	54,11	22,48	7,00	5,00	3,09	67,03	46,85	20,18	68,40	47,81	20,59	-	76,68	65,00	2,09	5,19		
09.12.15	24.00	-	182,74	162,86	19,88	76,60	54,40	22,20	7,00	5,00	3,07	67,08	47,20	19,88	68,45	48,16	20,29	-	76,69	64,97	2,08	5,15		
10.12.15	24.00	-	183,23	162,51	20,72	76,41	54,65	21,76	7,00	5,00	3,00	67,80	47,08	20,72	69,18	48,04	21,14	-	76,52	65,10	2,12	5,13		
11.12.15	24.00	-	181,82	161,94	19,88	76,62	54,34	22,28	7,00	5,00	3,07	66,79	46,91	19,88	68,16	47,87	20,29	-	76,70	65,00	2,07	5,14		
12.12.15	24.00	-	184,73	161,01	23,72	76,19	53,70	22,46	7,00	5,00	3,08	70,31	46,59	23,72	71,74	47,54	24,20	-	76,30	64,76	2,35	5,43		
13.12.15	24.00	-	181,46	161,73	19,73	76,59	53,60	22,79	7,00	5,00	3,13	66,58	46,85	19,73	67,94	47,81	20,13	-	76,48	64,51	2,07	5,20		
14.12.15	24.00	-	181,58	160,94	20,64	76,84	53,63	23,21	7,00	5,00	3,18	67,26	46,62	20,64	68,63	47,57	21,06	-	76,92	64,85	2,15	5,33		
15.12.15	24.00	-	178,14	157,65	20,49	73,98	52,13	21,85	7,00	5,00	2,90	66,15	45,66	20,49	67,50	46,59	20,91	-	74,24	62,30	2,07	4,96		
16.12.15	24.00	-	176,43	156,46	19,97	68,53	47,70	20,83	7,00	5,00	2,78	65,28	45,31	19,97	66,61	46,23	20,38	-	68,16	57,50	1,84	4,62		
17.12.15	24.00	-	181,34	161,54	19,80	76,77	53,36	23,41	7,00	5,00	3,21	66,72	46,92	19,80	68,08	47,88	20,20	-	76,85	64,64	2,09	5,31		
18.12.15	24.00	-	185,74	162,80	22,94	76,92	54,25	22,67	7,00	5,00	3,14	70,23	47,29	22,94	71,66	48,25	23,41	-	77,01	65,19	2,33	5,46		
20.12.15	24.00	-	185,41	162,42	22,99	76,51	54,45	22,06	7,00	5,00	3,04	67,95	47,21	22,99	71,64	48,18	23,46	-	76,59	65,07	2,30	5,35		
21.12.15	24.00	-	184,04	163,77	20,27	76,46	54,14	21,32	7,00	5,00	2,85	67,96	47,88	20,27	69,33	48,65	20,68	-	76,56	65,15	2,10	5,05		
22.12.15	24.00	-	181,67	160,52	21,16	75,98	53,50	22,48	7,00	5,00	3,07	67,65	46,49	21,16	69,03	47,44	21,59	-	76,05	64,30	2,15	5,22		
23.12.15	24.00	-	181,67	160,52	21,16	75,98	53,50	22,48	7,00	5,00	3,07	67,65	46,49	21,16	69,03	47,44	21,59	-	76,05	64,30	2,15	5,22		
Среднее	24.00	-	181,67	160,52	21,16	75,98	53,50	22,48	7,00	5,00	3,07	67,65	46,49	21,16	69,03	47,44	21,59	-	76,05	64,30	2,15	5,22		
Итого	24.00	-	5450,19	4815,46	634,73	2248,73	1394,63	634,73	92,02	2029,36	1394,63	634,73	2070,77	1423,09	647,68	0,00	0,00	-	64,65	64,30	6,45	156,67		

Показания счетчиков на момент снятия данных: 30.12.99.00030 30.12.99.00030

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему, расходуемому по приборам УТТЗ за декабрь 2015  
 Период расчета по договору: количество тепловой энергии, рассчитанной по среднему, расходуемому по приборам УТТЗ за декабрь 2015  
 Период превышения ЦЭ: количество тепловой энергии, рассчитанной по среднему, расходуемому по приборам УТТЗ за декабрь 2015  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировки = 2,6 °C = -1,65 Ккал/куб.м  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировки = 647,68 Ккал/куб.м

Счетчик корректировки: 647,68 Ккал/куб.м

Отрегулировать температуру

АО "Донэнерго" для отчетов

ФГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергобыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2015

Т. 15