Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 16, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 09744
расходомер Gmin Gmax Термопреобр.
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв=0 С
Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.12.15	24	-	63,87	9,20	117,773	-	-	48,40	4,60	117,370	-	15,46	0,403	-	-	-	1,851
02.12.15	24	-	63,31	9,20	120,709	-	-	48,42	4,60	120,330	-	14,89	0,379	-	-	-	1,827
03.12.15	24	-	63,48	9,20	121,412	-	-	48,51	4,60	121,028	-	14,98	0,384	-	-	-	1,848
04.12.15	24	-	61,13	9,20	124,137	-	-	47,30	4,60	123,788	-	13,83	0,349	-	-	-	1,744
05.12.15	24	-	63,77	9,20	127,556	-	-	49,22	4,60	127,195	-	14,56	0,361	-	-	-	1,886
06.12.15	24	-	65,74	9,20	127,259	-	-	50,96	4,60	126,937	-	14,78	0,322	-	-	-	1,909
07.12.15	24	-	65,17	9,20	128,091	-	-	50,83	4,60	127,790	-	14,34	0,301	-	-	-	1,863
08.12.15	24	-	63,16	9,20	105,550	-	-	47,96	4,60	105,286	-	15,20	0,263	-	-	-	1,626
09.12.15	24	-	64,40	9,20	77,534	-	-	45,16	4,60	77,232	-	19,24	0,302	-	-	-	1,512
10.12.15	24	-	63,27	9,20	76,604	-	-	44,62	4,60	76,294	-	18,65	0,310	-	-	-	1,449
11.12.15	24	-	63,08	9,20	76,341	-	-	44,44	4,60	75,976	-	18,65	0,365	-	-	-	1,446
12.12.15	24	-	61,71	9,20	77,300	-	-	43,81	4,60	76,934	-	17,90	0,366	-	-	-	1,406
13.12.15	24	-	60,68	9,20	77,011	-	-	43,07	4,60	76,657	-	17,61	0,354	-	-	-	1,378
14.12.15	24	-	65,15	9,20	41,652	-	-	43,63	4,60	42,058	-	21,51	-0,406	-	-	-	1,813
15.12.15	24	-	69,16	9,20	63,376	-	-	46,31	4,60	63,013	-	22,85	0,364	-	-	-	1,475
16.12.15	24	-	69,14	9,20	65,203	-	-	46,10	4,60	64,994	-	23,03	0,208	-	-	-	1,517
17.12.15	24	-	71,58	9,20	63,433	-	-	45,33	4,60	63,247	-	26,25	0,186	-	-	-	1,679
18.12.15	24	-	69,81	9,20	63,433	-	-	44,44	4,60	63,107	-	25,36	0,326	-	-	-	1,629
19.12.15	24	-	70,27	9,20	62,119	-	-	44,97	4,60	61,800	-	25,29	0,320	-	-	-	1,591
20.12.15	24	-	67,80	9,20	62,614	-	-	44,19	4,60	62,305	-	23,61	0,309	-	-	-	1,498
21.12.15	24	-	64,80	9,20	87,954	-	-	46,06	4,60	87,665	-	18,75	0,289	-	-	-	1,620
22.12.15	24	-	55,19	9,20	67,921	-	-	39,53	4,60	67,626	-	15,66	0,295	-	-	-	1,081
Среднее	24,00	-	64,80	9,20	87,954	-	-	46,06	4,60	87,665	-	18,75	0,289	-	-	-	1,620
Итого	528,0				1934,983	0,000				1928,634	0,000		6,350	0,00	0,00	0,00	35,65
Ориентировочно до конца месяца(+)					607,729					605,243			2,486				13,65
Итого за декабрь 2015 :					2542,712					2533,877			8,835				49,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.15 14:00	8266,714	-	7870,130	-	-	-	123,581	
23.12.15 02:00	8364,415	-	7967,382	-	-	-	125,396	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
25. 12. 2015 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____