Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомер
Gmin
Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax
Термопреобр.
Txв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	-		68,64	8,09	64,510	-		48,09	7,07	26,880	-	-	20,55	37,630	3,136
24.11.15	-		70,48	8,10	62,430	-		48,68	7,10	28,400	-	-	21,80	34,030	3,022
25.11.15	-		65,93	8,08	68,310	-		48,21	7,15	30,470	-	-	17,72	37,840	3,033
26.11.15	-		63,59	8,06	75,150	-		48,10	7,08	32,400	-	-	15,49	42,750	3,220
27.11.15	-		63,48	8,05	72,650	-		48,40	6,95	34,220	-	-	15,08	38,430	2,957
28.11.15	-		63,44	8,04	73,340	-		48,51	6,87	32,420	-	-	14,93	40,920	3,083
29.11.15	-		63,48	8,03	77,680	-		48,27	6,95	31,890	-	-	15,21	45,790	3,393
30.11.15	-		63,48	8,05	75,300	-		48,12	7,04	33,530	-	-	15,36	41,770	3,167
01.12.15	-		63,48	8,04	73,740	-		48,33	7,00	34,150	-	-	15,15	39,590	3,031
02.12.15	-		63,48	8,03	74,000	-		48,36	7,00	31,870	-	-	15,12	42,130	3,158
03.12.15	-		63,52	8,05	71,770	-		48,28	7,03	33,590	-	-	15,24	38,180	2,937
04.12.15	-		63,42	8,05	71,170	-		48,39	6,91	33,880	-	-	15,03	37,290	2,876
05.12.15	-		63,44	8,03	74,840	-		48,61	6,80	32,390	-	-	14,83	42,450	3,175
06.12.15	-		63,50	7,98	78,760	-		48,64	6,64	31,350	-	-	14,86	47,410	3,478
07.12.15	-		65,46	8,04	69,660	-		48,83	6,76	31,680	-	-	16,63	37,980	3,014
08.12.15	-		67,22	8,06	67,810	-		48,59	6,97	29,210	-	-	18,63	38,600	3,140
09.12.15	-		68,35	8,08	66,270	-		48,27	6,99	28,610	-	-	20,08	37,660	3,149
10.12.15	-		67,39	8,05	67,820	-		48,63	6,83	28,870	-	-	18,76	38,950	3,167
11.12.15	-		67,25	8,05	68,680	-		48,63	6,76	28,870	-	-	18,62	39,810	3,214
12.12.15	-		67,79	8,06	68,370	-		48,76	6,91	27,210	-	-	19,03	41,160	3,309
13.12.15	-		68,29	8,06	70,900	-		48,39	7,03	26,060	-	-	19,90	44,840	3,582
14.12.15	-		69,80	8,10	64,430	-		48,52	7,10	26,030	-	-	21,28	38,400	3,236
15.12.15	-		69,28	8,10	61,400	-		48,13	7,09	25,230	-	-	21,15	36,170	3,040
16.12.15	-		66,22	8,06	71,310	-		48,28	7,08	29,380	-	-	17,94	41,930	3,306
17.12.15	-		66,37	8,09	72,170	-		48,54	7,08	28,740	-	-	17,83	43,430	3,394
18.12.15	-		66,24	8,09	67,870	-		48,56	7,11	30,630	-	-	17,68	37,240	3,007
19.12.15	-		67,56	8,04	68,290	-		48,61	6,75	27,900	-	-	18,95	40,390	3,259
20.12.15	-		71,66	7,98	68,630	-		49,25	6,64	21,790	-	-	22,41	46,840	3,847
21.12.15	-		70,29	7,92	62,440	-		49,27	6,55	26,260	-	-	21,02	36,180	3,096
22.12.15	-		69,39	8,00	61,840	-		48,67	6,52	27,450	-	-	20,72	34,390	2,957
Среднее	-	-	66,40	8,05	69,718	-	-	48,50	6,93	29,712	-	-	17,90	40,006	3,179
Итого	0,0				2091,540	0,000				891,360	0,000	0,00		1200,180	95,38

Ориентировочно до конца месяца(+)	607,564	247,050		360,514	29,40
Корректировка за прошлый месяц (-)	586,103	260,823		325,280	24,995
Итого за декабрь 2015 :	2113,001	877,587		1235,414	99,786714

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.15 02:00	23077,550	-	9061,090	-	-	1104,140
23.12.15 02:00	25169,600	-	9951,990	-	-	1199,579

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 25. 12. 2015