Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	62,98	8,44	170,710	-	-	42,97	6,86	170,710	-	20,01	0,000	-	-	-	3,420
24.11.15	24	-	65,35	8,46	169,640	-	-	43,78	6,92	169,640	-	21,57	0,000	-	-	-	3,660
25.11.15	24	-	68,89	8,49	168,080	-	-	45,18	6,98	168,080	-	23,71	0,000	-	-	-	3,985
26.11.15	24	-	70,27	8,45	170,170	-	-	45,97	6,91	170,170	-	24,30	0,000	-	-	-	4,135
27.11.15	24	-	65,36	8,41	173,510	-	-	44,14	6,79	173,510	-	21,22	0,000	-	-	-	3,681
28.11.15	24	-	61,82	8,42	173,560	-	-	42,76	6,78	173,560	-	19,06	0,000	-	-	-	3,304
29.11.15	24	-	63,04	8,44	172,560	-	-	42,93	6,84	172,560	-	20,11	0,000	-	-	-	3,473
30.11.15	24	-	63,26	8,47	171,440	-	-	42,92	6,88	171,440	-	20,34	0,000	-	-	-	3,487
01.12.15	24	-	64,78	8,45	172,010	-	-	43,87	6,85	172,010	-	20,91	0,000	-	-	-	3,596
02.12.15	24	-	65,05	8,45	172,250	-	-	44,16	6,86	172,250	-	20,89	0,000	-	-	-	3,598
03.12.15	24	-	67,54	8,45	170,420	-	-	45,19	6,90	170,420	-	22,35	0,000	-	-	-	3,808
04.12.15	24	-	60,50	8,42	173,300	-	-	42,17	6,80	173,300	-	18,33	0,000	-	-	-	3,177
05.12.15	24	-	56,33	8,45	172,980	-	-	40,19	6,83	172,980	-	16,14	0,000	-	-	-	2,793
06.12.15	24	-	53,20	8,39	176,510	-	-	39,11	6,69	176,510	-	14,09	0,000	-	-	-	2,488
07.12.15	24	-	55,19	8,45	173,150	-	-	39,79	6,83	173,150	-	15,40	0,000	-	-	-	2,667
08.12.15	24	-	58,37	8,48	171,410	-	-	40,82	6,91	171,410	-	17,55	0,000	-	-	-	3,007
09.12.15	24	-	60,06	8,49	170,620	-	-	41,65	6,92	170,620	-	18,41	0,000	-	-	-	3,141
10.12.15	24	-	54,56	8,48	163,110	-	-	38,69	6,84	163,110	-	15,87	0,000	-	-	-	2,588
11.12.15	24	-	55,38	8,48	155,340	-	-	38,74	6,81	155,340	-	16,64	0,000	-	-	-	2,587
12.12.15	24	-	58,96	8,49	154,620	-	-	40,01	6,83	154,620	-	18,95	0,000	-	-	-	2,929
13.12.15	24	-	62,59	8,52	152,680	-	-	41,43	6,92	152,680	-	21,16	0,000	-	-	-	3,229
14.12.15	24	-	65,42	8,53	152,340	-	-	42,51	6,97	150,920	-	22,91	1,420	-	-	-	3,549
15.12.15	24	-	66,13	8,50	165,120	-	-	44,07	6,99	165,120	-	22,06	0,000	-	-	-	3,641
16.12.15	24	-	68,09	8,48	167,350	-	-	45,03	6,94	167,350	-	23,06	0,000	-	-	-	3,860
17.12.15	24	-	72,52	8,46	168,100	-	-	47,10	6,91	168,100	-	25,42	0,000	-	-	-	4,276
18.12.15	24	-	69,90	8,46	168,110	-	-	45,99	6,90	168,070	-	23,91	0,040	-	-	-	4,021
19.12.15	24	-	64,53	8,38	173,580	-	-	44,35	6,68	173,580	-	20,18	0,000	-	-	-	3,497
20.12.15	24	-	55,53	8,49	167,240	-	-	39,84	6,91	167,240	-	15,69	0,000	-	-	-	2,622
21.12.15	24	-	52,09	8,50	167,740	-	-	38,43	6,90	167,740	-	13,66	0,000	-	-	-	2,291
22.12.15	24	-	52,44	8,50	167,890	-	-	38,45	6,91	167,890	-	13,99	0,000	-	-	-	2,351
Среднее	24,00	-	62,00	8,46	168,185	-	-	42,41	6,87	168,136	-	19,60	0,049	-	-	-	3,295
Итого	720,0				5045,540	0,000				5044,080	0,000		1,460	0,00	0,00	0,00	98,86
Ориентировочно до конца месяца(+)					1517,156					1517,104		0,051					29,47
Корректировка за прошлый месяц (-)					1363,703					1363,703		0,000					24,17
Итого за декабрь 2015 :					5198,993					5197,481		1,511					104,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	36114,000	-	36105,680	-	-	-	680,962	
23.12.15 02:00	41159,430	-	41149,650	-	-	-	779,777	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО до получения АКТА допуска УУ
25. 12. 2015
Дата _____