ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Схема подключения: Двухтрубная

Договор: 31502

СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	62,72	7,67	304,860	-	-	50,47	7,44	304,860	-	12,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,729
24.11.15	24	-	65,09	7,70	302,880	-	-	51,81	7,49	302,880	-	13,28	0,000	0,00	0,00	0,00	4,023
25.11.15	24	-	68,61	7,74	299,760	-	-	53,95	7,54	299,760	-	14,66	0,000	0,00	0,00	0,00	4,393
26.11.15	24	-	69,96	7,71	303,000	-	-	54,90	7,50	303,000	-	15,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,561
27.11.15	24	-	65,12	7,61	309,000	-	-	51,96	7,36	309,000	-	13,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,062
28.11.15	24	-	61,57	7,60	309,340	-	-	49,81	7,34	309,340	-	11,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,633
29.11.15	24	-	62,79	7,66	307,290	-	-	50,48	7,42	307,290	-	12,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,779
30.11.15	24	-	63,01	7,70	304,960	-	-	50,60	7,46	304,960	-	12,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,783
01.12.15	24	-	64,52	7,67	305,920	-	-	51,77	7,44	305,920	-	12,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,896
02.12.15	24	-	64,79	7,67	306,360	-	-	51,98	7,44	306,360	-	12,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,920
03.12.15	24	-	67,26	7,68	303,040	-	-	53,50	7,47	303,040	-	13,76	0,000	0,00	0,00	0,00	4,167
04.12.15	24	-	60,26	7,63	308,380	-	-	49,01	7,39	308,380	-	11,25	0,000	0,00	0,00	0,00	3,468
05.12.15	24	-	56,08	7,62	307,880	-	-	46,21	7,37	307,880	-	9,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,036
06.12.15	24	-	52,99	7,52	314,180	-	-	44,44	7,22	314,180	-	8,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,680
07.12.15	24	-	54,99	7,62	308,240	-	-	45,64	7,36	308,240	-	9,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,876
08.12.15	24	-	58,15	7,69	305,180	-	-	47,50	7,45	305,180	-	10,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,243
09.12.15	24	-	59,79	7,69	303,820	-	-	48,54	7,46	303,810	-	11,25	0,010	0,00	0,00	0,00	3,411
10.12.15	24	-	54,37	7,63	309,560	-	-	45,02	7,37	309,560	-	9,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,892
11.12.15	24	-	55,17	7,62	311,830	-	-	45,70	7,34	311,830	-	9,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,951
12.12.15	24	-	58,74	7,67	310,400	-	-	48,00	7,40	310,400	-	10,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,330
13.12.15	24	-	62,33	7,73	306,350	-	-	50,35	7,49	306,350	-	11,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,671
14.12.15	24	-	65,16	7,76	303,780	-	-	52,20	7,53	303,780	-	12,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,935
15.12.15	24	-	65,84	7,75	299,870	-	-	52,40	7,55	299,870	-	13,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,026
16.12.15	24	-	67,82	7,71	303,680	-	-	53,76	7,50	303,680	-	14,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,267
17.12.15	24	-	72,24	7,71	304,820	-	-	56,68	7,49	304,820	-	15,56	0,000	0,00	0,00	0,00	4,738
18.12.15	24	-	69,63	7,71	304,760	-	-	54,98	7,49	304,760	-	14,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,465
19.12.15	24	-	64,29	7,56	314,700	-	-	52,07	7,28	314,700	-	12,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,837
20.12.15	24	-	55,31	7,69	303,570	-	-	45,82	7,45	303,570	-	9,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,872
21.12.15	24	-	51,89	7,67	304,570	-	-	43,61	7,42	304,570	-	8,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,516
22.12.15	24	-	52,24	7,69	304,760	-	-	43,75	7,44	304,760	-	8,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,584
Среднее	24,00	-	61,76	7,67	306,225	-	-	49,90	7,43	306,224	-	11,86	0,000	-	-	-	3,625
Итого	720,0				9186,740	0,000				9186,730	0,000		0,010	0,00	0,00	0,00	108,74

Ориентировочно до конца месяца(+)	2752,534	2752,534	0,000	32,50
Корректировка за прошлый месяц (-)	2433,040	2433,040	0,000	26,38
Итого за декабрь 2015 :	9506,234	9506,224	0,010	114,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	59778,200	-	59716,510	-	0,000	0,000	712,527	
23.12.15 02:00	68964,960	-	68903,260	-	0,000	0,000	821,220	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата _____

25. 12. 2015