Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С** Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.15	24	-	62,85	8,80	305,262	-	-	47,01	6,50	299,545	-	15,83	5,717	0,00	0,00	0,00	5,118
24.11.15	24	-	65,08	8,80	303,786	-	-	48,08	6,50	298,136	-	17,01	5,650	0,00	0,00	0,00	5,455
25.11.15	24	-	68,58	8,80	302,051	-	-	50,03	6,50	296,408	-	18,55	5,643	0,00	0,00	0,00	5,905
26.11.15	24	-	70,14	8,80	307,258	-	-	51,48	6,50	301,085	-	18,66	6,173	0,00	0,00	0,00	6,072
27.11.15	24	-	65,47	8,80	313,311	-	-	49,17	6,50	306,705	-	16,30	6,606	0,00	0,00	0,00	5,449
28.11.15	24	-	61,80	8,80	314,073	-	-	47,14	6,50	307,945	-	14,66	6,127	0,00	0,00	0,00	4,911
29.11.15	24	-	62,85	8,80	311,984	-	-	47,47	6,50	306,012	-	15,39	5,972	0,00	0,00	0,00	5,102
30.11.15	24	-	63,13	8,80	288,270	-	-	48,76	6,50	284,130	-	14,37	4,140	0,00	0,00	0,00	4,444
01.12.15	24	-	64,61	8,80	310,696	-	-	49,03	6,50	304,602	-	15,59	6,094	0,00	0,00	0,00	5,159
02.12.15	24	-	64,77	8,80	311,243	-	-	48,98	6,50	305,140	-	15,79	6,103	0,00	0,00	0,00	5,231
03.12.15	24	-	67,49	8,80	307,555	-	-	50,45	6,50	301,576	-	17,04	5,979	0,00	0,00	0,00	5,560
04.12.15	24	-	60,64	8,80	313,712	-	-	46,37	6,50	307,658	-	14,26	6,054	0,00	0,00	0,00	4,772
05.12.15	24	-	56,35	8,80	313,497	-	-	43,99	6,50	307,437	-	12,37	6,060	0,00	0,00	0,00	4,159
06.12.15	24	-	53,38	8,80	319,922	-	-	42,60	6,50	313,740	-	10,77	6,183	0,00	0,00	0,00	3,725
07.12.15	24	-	54,98	8,80	314,207	-	-	43,38	6,50	308,163	-	11,59	6,044	0,00	0,00	0,00	3,920
08.12.15	24	-	58,07	8,80	310,771	-	-	44,90	6,50	304,796	-	13,18	5,975	0,00	0,00	0,00	4,379
09.12.15	24	-	60,16	8,80	308,804	-	-	46,08	6,50	302,873	-	14,09	5,931	0,00	0,00	0,00	4,639
10.12.15	24	-	54,52	8,80	312,787	-	-	42,87	6,50	306,726	-	11,65	6,061	0,00	0,00	0,00	3,918
11.12.15	24	-	55,36	8,80	312,913	-	-	43,45	6,50	306,663	-	11,92	6,250	0,00	0,00	0,00	4,016
12.12.15	24	-	58,62	8,80	311,476	-	-	45,06	6,50	305,608	-	13,56	5,868	0,00	0,00	0,00	4,504
13.12.15	24	-	62,41	8,80	307,181	-	-	47,05	6,50	301,396	-	15,36	5,785	0,00	0,00	0,00	5,008
14.12.15	24	-	65,24	8,80	304,274	-	-	48,70	6,50	298,596	-	16,54	5,678	0,00	0,00	0,00	5,325
15.12.15	24	-	65,95	8,80	303,654	-	-	48,97	6,50	297,992	-	16,98	5,662	0,00	0,00	0,00	5,451
16.12.15	24	-	67,68	8,80	307,413	-	-	50,06	6,50	301,677	-	17,62	5,736	0,00	0,00	0,00	5,722
17.12.15	24	-	72,32	8,80	308,328	-	-	52,64	6,50	302,651	-	19,67	5,677	0,00	0,00	0,00	6,385
18.12.15	24	-	69,85	8,80	308,117	-	-	51,29	6,50	302,377	-	18,56	5,739	0,00	0,00	0,00	6,034
19.12.15	24	-	64,64	8,80	318,476	-	-	49,14	6,50	312,492	-	15,50	5,983	0,00	0,00	0,00	5,248
20.12.15	24	-	55,84	8,80	307,654	-	-	43,82	6,50	301,837	-	12,02	5,817	0,00	0,00	0,00	3,970
21.12.15	24	-	62,60	8,80	309,238	-	-	47,43	6,50	303,356	-	15,17	5,882	0,00	0,00	0,00	4,985
22.12.15	24	-	62,60	8,80	309,238	-	-	47,43	6,50	303,356	-	15,17	5,882	0,00	0,00	0,00	4,985
Среднее	24,00	-	62,60	8,80	309,238	-	-	47,43	6,50	303,356	-	15,17	5,882	-	-	-	4,985
Итого	720,0				9277,149	0,000				9100,678	0,000		176,471	0,00	0,00	0,00	149,55

Ориентировочно до конца месяца(+)	2788,024	2735,674	52,351	47,99
Корректировка за прошлый месяц (-)	2380,956	2335,772	45,184	35,15
Итого за декабрь 2015 :	9684,217	9500,580	183,637	162,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.11.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
21.12.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 960,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____
25. 12. 2015