

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215583
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	-		67,48	8,01	80,910	-	59,81	7,94	57,890	-	-	-	7,67	23,020	1,999
24.11.15	-		69,92	8,14	88,210	-	62,29	8,05	65,440	-	-	-	7,63	22,770	2,094
25.11.15	-		67,59	8,13	98,470	-	61,37	8,01	75,880	-	-	-	6,22	22,590	2,003
26.11.15	-		65,51	8,14	94,870	-	59,26	8,03	73,180	-	-	-	6,25	21,690	1,879
27.11.15	-		64,76	7,15	72,040	-	58,53	7,08	51,780	-	-	-	6,23	20,260	1,635
28.11.15	-		65,34	8,16	88,270	-	58,91	8,08	60,790	-	-	-	6,43	27,480	2,186
29.11.15	-		65,40	8,14	91,630	-	59,01	8,06	60,350	-	-	-	6,39	31,280	2,432
30.11.15	-		65,27	8,17	86,210	-	58,35	8,09	60,700	-	-	-	6,92	25,510	2,084
01.12.15	-		65,41	8,14	91,520	-	59,05	8,04	69,860	-	-	-	6,36	21,660	1,864
02.12.15	-		65,48	8,13	92,820	-	59,34	8,04	69,010	-	-	-	6,14	23,810	1,984
03.12.15	-		65,38	8,16	90,280	-	58,91	8,06	66,950	-	-	-	6,47	23,330	1,963
04.12.15	-		65,11	8,14	95,490	-	59,20	8,03	72,230	-	-	-	5,91	23,260	1,945
05.12.15	-		65,68	8,10	98,580	-	59,78	7,99	74,640	-	-	-	5,90	23,940	2,012
06.12.15	-		65,80	8,07	108,330	-	60,55	7,94	77,110	-	-	-	5,25	31,220	2,461
07.12.15	-		66,58	8,05	106,710	-	61,36	7,90	85,040	-	-	-	5,22	21,670	1,886
08.12.15	-		66,99	8,05	110,660	-	61,74	7,90	88,580	-	-	-	5,25	22,080	1,946
09.12.15	-		68,06	8,08	110,300	-	62,48	7,92	87,980	-	-	-	5,58	22,320	2,012
10.12.15	-		67,18	8,06	115,340	-	62,03	7,89	91,290	-	-	-	5,15	24,050	2,087
11.12.15	-		67,01	8,07	115,750	-	61,85	7,90	92,990	-	-	-	5,16	22,760	2,004
12.12.15	-		67,53	8,08	111,970	-	62,27	7,94	86,650	-	-	-	5,26	25,320	2,166
13.12.15	-		67,93	8,07	109,510	-	62,43	7,94	83,370	-	-	-	5,50	26,140	2,235
14.12.15	-		69,46	8,09	104,710	-	63,54	7,97	81,400	-	-	-	5,92	23,310	2,101
15.12.15	-		68,49	8,10	103,950	-	62,60	7,96	82,410	-	-	-	5,89	21,540	1,962
16.12.15	-		65,84	8,10	106,840	-	60,37	7,97	83,850	-	-	-	5,47	22,990	1,970
17.12.15	-		65,82	8,12	109,620	-	60,41	7,98	84,520	-	-	-	5,41	25,100	2,110
18.12.15	-		65,76	8,12	106,560	-	60,26	7,99	83,330	-	-	-	5,50	23,230	1,988
19.12.15	-		67,50	8,03	119,070	-	62,44	7,87	92,760	-	-	-	5,06	26,310	2,244
20.12.15	-		71,68	8,06	120,250	-	66,39	7,89	93,650	-	-	-	5,29	26,600	2,405
21.12.15	-		70,42	8,27	120,060	-	65,19	8,08	98,630	-	-	-	5,23	21,430	2,026
22.12.15	-		69,59	8,36	123,310	-	64,65	8,15	101,350	-	-	-	4,94	21,960	2,032
Среднее	-		67,00	8,08	102,408	-	61,15	7,96	78,454	-	-	-	5,85	23,954	2,057
Итого	0,0				3072,240	0,000			2353,610	0,000	0,00		718,630	61,72	

Ориентировочно до конца месяца(+) 1035,913
 Корректировка за прошлый месяц (-) 758,217
Итого за декабрь 2015 : 3349,936
 820,401
 565,086
 2608,926
 215,511
 193,131
 741,010
 19,00
 15,838
 64,873714

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.11.15 02:00	43314,890	-	36178,450	-	-	641,832
23.12.15 02:00	46388,900	-	38533,800	-	-	703,552

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 для ОТЧЕТОВ

... по событию тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 25.12.2015
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____