

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215583
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Got= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Got ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	63,42	7,86	229,110	-	-	42,49	6,52	229,110	-	20,93	0,000	-	-	-	4,794
24.11.15	24	-	63,72	7,88	232,100	-	-	42,64	6,49	232,100	-	21,08	0,000	-	-	-	4,890
25.11.15	24	-	67,18	7,75	222,730	-	-	43,98	6,43	222,730	-	23,20	0,000	-	-	-	5,168
26.11.15	24	-	72,44	7,85	236,190	-	-	47,01	6,41	236,190	-	25,43	0,000	-	-	-	6,005
27.11.15	24	-	68,62	7,87	236,820	-	-	45,51	6,35	236,820	-	23,11	0,000	-	-	-	5,466
28.11.15	24	-	64,04	7,80	235,810	-	-	43,42	6,35	235,810	-	20,62	0,000	-	-	-	4,862
29.11.15	24	-	63,99	7,73	226,930	-	-	43,00	6,36	226,930	-	20,99	0,000	-	-	-	4,762
30.11.15	24	-	64,06	7,77	234,180	-	-	43,18	6,34	234,180	-	20,88	0,000	-	-	-	4,886
01.12.15	24	-	64,55	7,74	234,830	-	-	43,66	6,31	234,830	-	20,89	0,000	-	-	-	4,906
02.12.15	24	-	65,06	7,76	233,790	-	-	43,99	6,33	233,790	-	21,07	0,000	-	-	-	4,928
03.12.15	24	-	65,05	7,74	232,260	-	-	43,75	6,34	232,260	-	21,30	0,000	-	-	-	4,948
04.12.15	24	-	62,54	7,67	231,310	-	-	42,62	6,29	231,310	-	19,92	0,000	-	-	-	4,607
05.12.15	24	-	58,28	7,75	233,360	-	-	40,83	6,32	233,360	-	17,45	0,000	-	-	-	4,071
06.12.15	24	-	52,89	7,65	234,460	-	-	38,30	6,22	234,460	-	14,59	0,000	-	-	-	3,420
07.12.15	24	-	53,34	7,67	230,330	-	-	38,20	6,29	230,330	-	15,14	0,000	-	-	-	3,486
08.12.15	24	-	59,19	7,90	216,070	-	-	40,00	6,38	216,070	-	19,19	0,000	-	-	-	4,145
09.12.15	24	-	59,27	7,96	198,970	-	-	39,06	6,33	198,970	-	20,21	0,000	-	-	-	4,021
10.12.15	24	-	55,58	7,81	197,390	-	-	37,48	6,20	197,390	-	18,10	0,000	-	-	-	3,572
11.12.15	24	-	55,14	7,77	195,970	-	-	37,33	6,19	195,970	-	17,81	0,000	-	-	-	3,487
12.12.15	24	-	59,39	7,88	195,240	-	-	39,03	6,33	195,240	-	20,36	0,000	-	-	-	3,974
13.12.15	24	-	62,73	7,90	194,610	-	-	40,48	6,36	194,610	-	22,25	0,000	-	-	-	4,329
14.12.15	24	-	63,92	7,86	190,910	-	-	40,74	6,38	190,910	-	23,18	0,000	-	-	-	4,422
15.12.15	24	-	64,99	7,79	187,350	-	-	40,63	6,37	187,350	-	24,36	0,000	-	-	-	4,561
16.12.15	24	-	66,81	7,77	186,230	-	-	41,17	6,35	186,230	-	25,64	0,000	-	-	-	4,774
17.12.15	24	-	66,77	7,74	184,720	-	-	40,79	6,34	184,720	-	25,98	0,000	-	-	-	4,798
18.12.15	24	-	66,78	7,75	185,270	-	-	40,89	6,38	185,270	-	25,89	0,000	-	-	-	4,796
19.12.15	24	-	61,56	7,50	198,810	-	-	40,22	5,83	198,810	-	21,34	0,000	-	-	-	4,240
20.12.15	24	-	59,13	7,61	205,100	-	-	39,84	5,82	205,100	-	19,29	0,000	-	-	-	3,955
21.12.15	24	-	59,11	7,64	197,100	-	-	39,86	6,01	197,100	-	19,25	0,000	-	-	-	3,793
22.12.15	24	-	56,75	7,74	184,460	-	-	37,98	6,36	184,460	-	18,77	0,000	-	-	-	3,460
Среднее	24,00	-	62,21	7,77	213,414	-	-	41,27	6,30	213,414	-	20,94	0,000	-	-	-	4,451
Итого	720,0	-	-	-	6402,410	0,000	-	-	-	6402,410	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	133,53

Ориентировочно до конца месяца(+) 1725,030
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1915,989
Итого за декабрь 2015 : 6211,451

1725,030
 1915,931
 6211,509
 0,000
 0,057
 -0,057
 38,33
 28,30
 143,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	54850,530	-	55384,300	-	-	-	925,087	
23.12.15 02:00	61251,010	-	61784,780	-	-	-	1058,540	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-Г»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ К СЛОВНО
 25.12.2015
 Дата