

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215582
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.15	-		68,83	7,99	108,570	-	61,08	8,02	84,920	-	-	-	7,75	23,650	2,286
24.11.15	-		71,24	8,14	116,540	-	63,45	8,14	94,340	-	-	-	7,79	22,200	2,318
25.11.15	-		68,66	8,14	129,580	-	62,20	8,09	107,070	-	-	-	6,46	22,510	2,239
26.11.15	-		66,65	8,15	126,540	-	60,29	8,11	103,120	-	-	-	6,36	23,420	2,217
27.11.15	-		66,27	7,14	96,850	-	59,82	7,18	72,970	-	-	-	6,45	23,880	2,053
28.11.15	-		66,55	8,15	115,440	-	59,75	8,16	89,720	-	-	-	6,80	25,720	2,322
29.11.15	-		66,60	8,13	120,310	-	59,91	8,15	90,630	-	-	-	6,69	29,680	2,582
30.11.15	-		66,56	8,16	114,870	-	59,48	8,18	90,660	-	-	-	7,08	24,210	2,252
01.12.15	-		66,56	8,14	121,390	-	60,10	8,13	100,670	-	-	-	6,46	20,720	2,030
02.12.15	-		66,54	8,12	122,940	-	60,36	8,12	100,020	-	-	-	6,18	22,920	2,143
03.12.15	-		66,56	8,15	118,220	-	59,89	8,15	96,930	-	-	-	6,67	21,290	2,068
04.12.15	-		66,16	8,14	123,900	-	59,99	8,11	103,000	-	-	-	6,17	20,900	2,020
05.12.15	-		66,71	8,12	131,440	-	60,71	8,08	106,020	-	-	-	6,00	25,420	2,333
06.12.15	-		66,73	8,10	140,710	-	61,21	8,04	111,430	-	-	-	5,52	29,280	2,565
07.12.15	-		67,49	8,09	144,310	-	62,14	7,98	119,610	-	-	-	5,35	24,700	2,307
08.12.15	-		67,91	8,08	147,510	-	62,49	7,97	123,800	-	-	-	5,42	23,710	2,284
09.12.15	-		69,00	8,11	143,520	-	63,07	8,00	122,570	-	-	-	5,93	20,950	2,174
10.12.15	-		68,04	8,10	148,370	-	62,50	7,97	125,890	-	-	-	5,54	22,480	2,228
11.12.15	-		67,88	8,10	148,770	-	62,40	7,98	127,110	-	-	-	5,48	21,660	2,169
12.12.15	-		68,43	8,09	142,710	-	62,81	8,01	119,390	-	-	-	5,62	23,320	2,270
13.12.15	-		68,87	8,07	142,320	-	63,21	8,01	115,280	-	-	-	5,66	27,040	2,513
14.12.15	-		70,47	8,09	134,130	-	64,19	8,03	112,540	-	-	-	6,28	21,590	2,231
15.12.15	-		69,45	8,09	135,260	-	63,46	8,04	113,060	-	-	-	5,99	22,200	2,219
16.12.15	-		66,76	8,09	137,930	-	61,18	8,03	114,660	-	-	-	5,58	23,270	2,193
17.12.15	-		66,77	8,09	139,790	-	61,17	8,03	114,420	-	-	-	5,60	25,370	2,334
18.12.15	-		66,72	8,11	135,220	-	60,94	8,05	112,620	-	-	-	5,78	22,600	2,157
19.12.15	-		68,36	8,04	149,110	-	62,90	7,93	124,720	-	-	-	5,46	24,390	2,347
20.12.15	-		72,54	8,07	153,170	-	66,87	7,95	126,260	-	-	-	5,67	26,910	2,671
21.12.15	-		71,27	8,27	152,290	-	65,73	8,14	131,040	-	-	-	5,54	21,250	2,242
22.12.15	-		70,41	8,38	156,780	-	65,09	8,22	134,300	-	-	-	5,32	22,480	2,299
Среднее	-	-	68,03	8,09	133,283	-	61,95	8,03	109,626	-	-	-	6,09	23,657	2,269
Итого	0,0				3998,490	0,000			3288,770	0,000	0,00		709,720	68,07	

Ориентировочно до конца месяца(+) 1316,944
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1112,773
Итого за декабрь 2015 : 4202,661
 1103,169
 910,907
 3481,032
 213,776
 201,867
 721,629
 20,88
 19,072
 69,877857

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
21.12.15 17:00	58147,770	-	49618,760	-	-	827,251
23.12.15 02:00	58366,510	-	49803,050	-	-	830,614

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

25.12.2015
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ
 Дата _____