

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215574
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.15	24	-	61,05	8,58	317,900	-	-	45,99	7,04	317,900	-	15,06	0,000	-	-	-	4,787
24.11.15	24	-	62,94	8,56	315,070	-	-	46,79	7,05	315,070	-	16,15	0,000	-	-	-	5,094
25.11.15	24	-	65,53	8,64	314,840	-	-	48,16	7,12	314,840	-	17,37	0,000	-	-	-	5,470
26.11.15	24	-	66,56	8,54	317,560	-	-	48,85	6,98	317,560	-	17,71	0,000	-	-	-	5,626
27.11.15	24	-	65,11	8,40	318,370	-	-	48,18	6,83	318,370	-	16,93	0,000	-	-	-	5,392
28.11.15	24	-	63,04	8,47	316,250	-	-	47,12	6,93	316,250	-	15,92	0,000	-	-	-	5,036
29.11.15	24	-	63,56	8,58	317,150	-	-	47,37	7,03	317,150	-	16,19	0,000	-	-	-	5,142
30.11.15	24	-	64,04	8,64	318,980	-	-	47,65	7,08	318,980	-	16,39	0,000	-	-	-	5,230
01.12.15	24	-	64,66	8,55	322,380	-	-	48,32	6,95	322,380	-	16,34	0,000	-	-	-	5,274
02.12.15	24	-	65,01	8,61	325,190	-	-	48,75	6,98	325,190	-	16,26	0,000	-	-	-	5,294
03.12.15	24	-	65,03	8,61	324,280	-	-	48,65	6,99	324,280	-	16,38	0,000	-	-	-	5,318
04.12.15	24	-	64,40	6,32	161,670	-	-	48,47	5,61	161,390	-	15,93	0,280	-	-	-	2,591
05.12.15	24	-	53,62	6,68	204,640	-	-	40,57	5,77	204,740	-	13,05	-0,100	-	-	-	2,672
06.12.15	24	-	51,92	8,49	318,380	-	-	40,63	6,95	318,380	-	11,29	0,000	-	-	-	3,597
07.12.15	24	-	53,13	8,56	316,590	-	-	41,33	7,03	316,590	-	11,80	0,000	-	-	-	3,737
08.12.15	24	-	58,00	8,74	263,970	-	-	42,26	6,88	263,970	-	15,74	0,000	-	-	-	4,160
09.12.15	24	-	58,94	8,76	197,750	-	-	39,39	6,71	198,230	-	19,55	-0,480	-	-	-	3,864
10.12.15	24	-	55,59	8,53	205,250	-	-	38,71	6,62	205,230	-	16,88	0,020	-	-	-	3,479
11.12.15	24	-	53,80	5,86	125,050	-	-	38,56	5,02	123,610	-	15,24	1,440	-	-	-	2,021
12.12.15	24	-	58,67	8,82	257,480	-	-	42,15	6,87	257,800	-	16,52	-0,320	-	-	-	4,257
13.12.15	24	-	61,85	8,87	253,740	-	-	43,85	6,98	253,740	-	18,00	0,000	-	-	-	4,571
14.12.15	24	-	62,92	8,73	257,780	-	-	44,58	7,01	257,780	-	18,34	0,000	-	-	-	4,731
15.12.15	24	-	60,20	8,58	297,280	-	-	44,80	7,08	297,280	-	15,40	0,000	-	-	-	4,576
16.12.15	24	-	64,39	8,61	309,290	-	-	47,45	6,99	309,290	-	16,94	0,000	-	-	-	5,237
17.12.15	24	-	67,86	8,46	312,970	-	-	49,47	6,80	312,970	-	18,39	0,000	-	-	-	5,760
18.12.15	24	-	67,90	8,55	313,200	-	-	49,59	6,88	313,200	-	18,31	0,000	-	-	-	5,738
19.12.15	24	-	61,54	8,45	313,660	-	-	46,56	6,78	313,660	-	14,98	0,000	-	-	-	4,699
20.12.15	24	-	56,21	8,43	313,910	-	-	43,49	6,75	313,910	-	12,72	0,000	-	-	-	3,996
21.12.15	24	-	56,22	8,34	315,280	-	-	43,85	6,65	315,280	-	12,37	0,000	-	-	-	3,901
22.12.15	24	-	55,21	8,42	316,380	-	-	43,26	6,71	316,380	-	11,95	0,000	-	-	-	3,784
Среднее	24,00	-	60,96	8,35	285,408	-	-	45,16	6,77	285,380	-	15,80	0,028	-	-	-	4,501
Итого	720,0	-	-	-	8562,240	0,000	-	-	-	8561,400	0,000	-	0,840	0,00	0,00	0,00	135,03

Ориентировочно до конца месяца(+) 2821,744
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2539,154
Итого за декабрь 2015 : 8844,830
 2821,744 2539,154 8843,773 0,000 33,23 42,58 1,057 144,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.15 02:00	61616,550	-	61815,680	-	11,560	-	925,474	-
23.12.15 03:00	70191,750	-	70390,040	-	12,380	-	1060,614	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Всего с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АЖТА допуска УУ
 Дата _____

25.12.2015