Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	68,25	57,67	10,58	60,15	60,12	0,04	6,00	6,00	-0,35	16,92	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	58,56	0,00	0,99			0,64
02.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,92	20,20	-0,29	6,00	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	19,59	0,00	0,00			0,00
03.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,85	19,49	0,36	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,44	0,00	0,00			0,00
04.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,84	19,49	0,35	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,51	0,00	0,00			0,00
05.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,13	18,93	0,20	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,57	0,00	0,00			0,00
06.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,41	17,23	0,17	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,70	0,00	0,00			0,00
07.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,53	16,48	0,06	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,84	0,00	0,00			0,00
08.07.15	24,00	*	0,12	0,11	0,01	17,28	17,32	-0,04	6,00	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	17,68	0,00	0,00			0,00
09.07.15	24,00	*	0,01	0,01	0,00	17,51	17,55	-0,04	6,00	6,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	18,07	0,00	0,00			0,00
10.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,52	17,33	0,19	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,10	0,00	0,00			0,00
11.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,89	16,76	0,14	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,36	0,00	0,00			0,00
12.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,69	15,56	0,13	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,00	0,00	0,00			0,00
13.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,43	15,32	0,11	6,00	6,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-	15,42	0,00	0,00			0,00
14.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,39	15,36	0,04	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15,63	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,73	15,60	0,13	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,05	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00	*	32,88	35,91	-3,02	51,84	52,97	-1,13	6,00	6,00	-0,39	3,83	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88	-	51,12	0,00	0,20			-0,20
17.07.15	24,00	*	3,86	7,79	-3,93	23,03	33,63	-10,61	6,00	6,00	-0,42	8,16	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	-	30,67	0,00	0,25			-0,17
18.07.15	24,00	*	5,20	29,22	-24,02	43,41	46,70	-3,29	6,00	6,00	-2,37	26,79	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	-	45,80	0,00	1,23			-1,14
19.07.15	24,00	*	4,66	21,53	-16,87	51,62	55,92	-4,31	6,00	6,00	-1,98	18,45	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	54,75	0,00	1,01			-0,96
20.07.15	24,00	*	4,36	22,17	-17,82	54,02	59,29	-5,26	6,00	6,00	-2,20	19,18	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	58,24	0,00	1,12			-1,08
21.07.15	24,00	*	4,35	22,21	-17,86	55,09	59,50	-4,41	6,00	6,00	-2,20	19,16	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	58,26	0,00	1,12			-1,08
22.07.15	24,00	*	4,86	21,04	-16,18	55,08	59,46	-4,37	6,00	6,00	-2,00	17,44	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	58,28	0,00	1,02			-0,98
23.07.15	24,00	*	35,02	43,02	-8,00	64,07	62,83	1,24	6,00	6,00	-1,57	18,60	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	59,72	0,00	1,11			-0,46
Среднее	24,00	-	7,11	11,33	-4,22	30,54	31,87	-1,33	6,00	6,00	-0,59	6,46	-	-	6,55	-	6,55	-	31,49	-	0,35	-	-	-0,24
Итого	552,00		163,56	260,67	-97,11						-13,48	148,62	0,00	0,00	150,71	0,00	150,71	0,00			8,04	0,00	0,00	-5,44

ОСТ
ТВ1
ГВЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.07.15 09:00	28357,43	23139,92	8255,48	0,00	8437,87	0,00	1083,64	570,39	-
	24.07.15 02:00	28467,70	23355,95	8389,80	0,00	8574,05	0,00	1077,69	577,62	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -2,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

печать энергосбыта