Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 0;0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,38

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	140,87	89,42	51,46	62,15	54,71	7,43	7,90	3,80	-0,61	142,11	81,03	61,08	144,67	82,13	62,53	-	61,91	53,30	4,48	3,78	0,70	3,87
02.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	25,76	27,96	-2,20	7,90	3,80	0,02	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57	-	25,44	27,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00
03.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,87	26,04	-1,16	7,90	3,80	0,01	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,21	-	24,79	27,13	-0,01	-0,01	0,00	0,00
04.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,51	25,47	-0,96	7,90	3,80	0,01	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	-	24,42	26,57	-0,01	0,00	0,00	0,00
05.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,37	24,41	-1,04	7,90	3,80	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	-	23,12	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,76	23,02	-1,26	7,90	3,80	0,00	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17	-	21,58	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,83	22,00	-1,16	7,90	3,80	0,00	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,18	-0,18	-	21,07	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,02	21,81	-0,79	7,90	3,80	0,00	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13	-	21,39	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,19	21,87	-0,67	7,90	3,80	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,16	-0,16	-	21,61	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,61	21,41	-0,80	7,90	3,80	0,00	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,15	-	20,73	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,92	20,70	-0,78	7,90	3,80	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	-	20,25	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,79	19,61	-0,82	7,90	3,80	0,00	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,12	-	19,27	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,62	19,24	-0,61	7,90	3,80	0,00	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,11	-0,11	-	19,03	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.15	24,00	*	0,00	0,01	0,00	18,34	18,97	-0,63	7,90	3,80	0,80	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	-	19,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,80
15.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,75	19,73	-0,97	7,90	3,80	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	-	19,34	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.15	24,00	*	67,76	28,48	39,28	66,03	58,76	7,27	7,90	3,80	0,03	61,84	20,88	40,97	63,08	21,25	41,83	-	65,54	61,15	2,78	2,68	0,09	2,81
17.07.15	24,00		176,99	57,27	119,72	65,31	61,72	3,59	7,90	3,80	-0,29	180,33	53,67	126,67	183,80	54,59	129,21	-	64,21	60,67	8,32	8,13	0,19	8,04
18.07.15	24,00		126,68	0,00	126,68	67,49	52,03	15,47	7,90	3,80	-0,13	168,86	37,60	131,26	172,13	38,20	133,93	-	64,47	58,42	8,69	8,46	0,23	8,56
19.07.15	24,00		157,56	34,16	123,40	66,99	59,48	7,51	7,90	3,80	-0,27	184,82	54,66	130,17	188,42	55,51	132,91	-	64,59	57,37	8,80	8,41	0,39	8,53
20.07.15	24,00		215,46	92,23	123,23	67,66	59,59	8,07	7,90	3,80	-0,45	203,09	70,47	132,62	207,36	71,62	135,74	-	67,42	58,79	9,55	8,94	0,61	9,10
21.07.15	24,00		154,43	82,21	72,21	66,90	57,07	9,83	7,90	3,80	0,40	148,79	67,82	80,97	151,81	68,81	83,00	-	66,03	55,53	6,06	5,35	0,71	6,45
22.07.15	24,00		111,69	95,60	16,09	66,67	55,52	11,15	7,90	3,80	-0,43	96,76	71,79	24,97	98,73	72,76	25,97	-	66,24	53,43	2,57	1,65	0,92	2,15
23.07.15	24,00		108,68	92,60	16,08	66,65	55,24	11,40	7,90	3,80	-0,46	93,81	68,28	25,53	95,72	69,19	26,53	-	66,22	52,89	2,60	1,69	0,91	2,14
Среднее	24,00	-	54,79	24,87	29,92	38,88	35,93	2,95	7,90	3,80	-0,06	55,67	22,98	32,69	56,77	23,32	33,45	-	38,59	36,21	2,34	2,13	0,21	2,28
Итого	552,00		1260,11	571,97	688,14						-1,34	1280,41	528,46	751,96	1305,71	536,34	769,37	0,00			53,79	49,05	4,74	52,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	245549,21	234641,00	59958,33	45028,80	61381,56	45746,35	4412,82	-	-
	24.07.15 02:00	246678,19	235131,07	61105,19	45481,29	62551,34	46205,70	4461,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = ~~12,60~~ -12,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~41,19~~ 41,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **769,37** куб.м.
Q ГВС излива ~~49,05~~ 36,73

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ф.и.о.

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2015
«____» _____ Крындач Т.В.

корректир. х.в. с dM по ТВ2