Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.15	24,00	-	113,38	107,31	6,07	61,09	57,28	3,81	7,00	5,00	0,40	0,00	-	-	6,34		6,34	-	60,55	-	0,38			0,78
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,77	25,29	-0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	23,88	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,17	24,16	-0,99	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	23,00	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,94	23,52	-0,58	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	22,82	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,01	22,36	-0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	21,51	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	2,99	3,32	-0,33	20,80	20,99	-0,19	7,00	5,00	-0,01	0,00	-	-	0,00		0,00	-	20,90	-	0,00			-0,01
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,70	19,75	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	19,72	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,05	19,55	-0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	19,44	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,78	20,11	-0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	19,57	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,73	19,85	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	19,85	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,44	19,34	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	19,53	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,42	18,11	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	18,68	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,56	17,43	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	17,93	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,37	17,20	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	17,53	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,67	17,73	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00		0,00	-	17,82	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	55,41	44,93	10,48	65,22	59,58	5,64	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	10,80		10,80	-	39,45	-	0,43			0,94
17.07.15	24,00	-	117,87	107,14	10,73	64,39	59,79	4,60	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	11,10		11,10	-	64,23	-	0,71			1,19
18.07.15	24,00	-	123,56	113,41	10,15	67,47	62,73	4,74	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	10,60		10,60	-	67,37	-	0,71			1,23
19.07.15	24,00	-	121,81	110,66	11,15	66,61	61,88	4,73	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	11,47		11,47	-	66,51	-	0,76			1,27
20.07.15	24,00	-	120,33	110,49	9,84	66,94	62,18	4,76	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	10,16		10,16	-	66,83	-	0,68			1,19
21.07.15	24,00	-	106,29	99,18	7,11	66,09	61,36	4,73	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	7,22		7,22	-	64,57	-	0,47			0,95
22.07.15	24,00	-	122,77	112,96	9,81	66,78	62,14	4,64	7,00	5,00	0,52	0,00	-	-	9,89		9,89	-	66,67	-	0,66			1,18
23.07.15	24,00	-	123,27	112,17	11,10	66,82	62,15	4,67	7,00	5,00	0,51	0,00	-	-	11,51		11,51	-	66,71	-	0,77			1,27
Среднее	24,00	-	43,81	40,07	3,74	37,99	36,28	1,71	7,00	5,00	0,19	-	-	-	3,87	-	3,87	-	36,74	-	0,24	-	-	0,43
Итого	552,00		1007,68	921,57	86,11						4,42	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00	89,09	0,00			5,57	0,00	0,00	10,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.15 15:00	31346,93	28356,84	0,00	-	0,00	-	871,82	-	-
	24.07.15 15:00	31346,93	28356,84	0,00	-	0,00	-	871,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~4,11~~ Гкал; 8,54
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«30» ру 15 г.