Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	71,67	58,57	13,10	62,12	61,95	0,17	7,00	5,00	0,11	11,61	-	-	11,79	-	11,79	-	61,88	-	0,72			0,83
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,18	23,65	-0;47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,23	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,82	20,85	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,36	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,81	20,77	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,24	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,49	20,45	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,98	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,09	19,04	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,67	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	18,21	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,74	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	18,10	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,47	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,48	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,83	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	18,48	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	18,15	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,75	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	16,61	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,02	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,59	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,37	16,40	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,76	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	13,53	11,23	2,30	56,08	55,52	0,56	7,00	5,00	-0,05	4,26	-	-	4,29	-	4,29	-	43,94	-	0,19			0,14
17.07.15	24,00	-	10,29	3,97	6,32	48,81	42,29	6,52	7,00	5,00	-0,03	9,37	-	-	9,46	-	9,46	-	40,51	-	0,38			0,34
18.07.15	24,00	-	26,79	10,12	16,67	57,22	55,15	2,07	7,00	5,00	0,04	16,28	-	-	16,53	-	16,53	-	57,48	-	0,94			0,98
19.07.15	23,00	-	84,10	76,40	7,70	64,70	64,46	0,24	7,00	5,00	0,09	6,75	-	-	6,87	-	6,87	-	64,11	-	0,43			0,52
20.07.15	24,00	-	97,50	83,11	14,39	65,58	65,28	0,30	7,00	5,00	0,17	12,20	-	-	12,43	-	12,43	-	65,71	-	0,80			0,97
21.07.15	24,00	-	100,75	83,82	16,93	65,51	65,27	0,24	7,00	5,00	0,19	14,44	-	-	14,72	-	14,72	-	65,28	-	0,94			1,13
22.07.15	24,00	-	102,23	84,60	17,63	65,68	65,41	0,27	7,00	5,00	0,19	15,06	-	-	15,34	-	15,34	-	65,61	-	0,99			1,19
23.07.15	24,00	-	97,59	80,41	17,18	66,07	65,73	0,34	7,00	5,00	0,19	14,66	-	-	14,93	-	14,93	-	66,21	-	0,97			1,17
Среднее	23,96	-	26,28	21,40	4,88	35,38	34,95	0,44	7,00	5,00	0,04	4,55	-	-	4,62	-	4,62	-	34,78	-	0,28	-	-	0,32
Итого	551,00		604,45	492,23	112,22						0,90	104,63	0,00	0,00	106,36	0,00	106,36	0,00			6,36	0,00	0,00	7,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	29092,68	23419,86	4977,88	-	5094,70	-	956,04	-	-
	24.07.15 02:00	29625,46	23853,52	5070,90	-	5189,27	-	962,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 07 15 г.