Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	50,72	38,26	12,46	62,24	62,18	0,06	7,00	5,00	-0,01	12,74	-	-	12,96	-	12,96	-	61,70	-	0,79			0,78
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,01	23,19	-1,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,11	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,24	20,26	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,67	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,28	20,23	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,61	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,01	19,93	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,40	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,62	18,56	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,08	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,40	17,39	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,80	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,12	0,00	0,12	17,00	17,47	-0,47	7,00	5,00	0,00	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-	16,71	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,83	17,84	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,01	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,74	17,75	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,01	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,53	17,51	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,83	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,86	16,75	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,23	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,36	16,24	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,67	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,09	15,89	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,37	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,33	16,17	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,53	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	9,08	5,39	3,69	61,53	57,78	3,75	7,00	5,00	-0,03	4,89	-	-	4,95	-	4,95	-	57,39	-	0,28			0,25
17.07.15	24,00	-	12,42	2,62	9,80	54,29	39,52	14,77	7,00	5,00	-0,01	10,47	-	-	10,61	-	10,61	-	55,52	-	0,58			0,57
18.07.15	24,00	-	25,89	5,65	20,24	61,47	58,39	3,08	7,00	5,00	0,00	20,51	-	-	20,86	-	20,86	-	61,46	-	1,26			1,26
19.07.15	24,00	-	67,28	50,15	17,13	66,20	65,96	0,24	7,00	5,00	-0,02	17,72	-	-	18,05	-	18,05	-	65,85	-	1,17			1,15
20.07.15	24,00	-	69,72	52,46	17,26	66,86	66,54	0,32	7,00	5,00	0,01	17,40	-	-	17,76	-	17,76	-	66,72	-	1,16			1,17
21.07.15	24,00	-	70,89	52,81	18,08	66,70	66,43	0,27	7,00	5,00	0,01	18,23	-	-	18,60	-	18,60	-	66,47	-	1,21			1,22
22.07.15	24,00	-	68,43	52,26	16,17	66,85	66,59	0,26	7,00	5,00	-0,02	16,79	-	-	17,11	-	17,11	-	66,62	-	1,12			1,10
23.07.15	24,00	-	68,04	51,64	16,40	67,04	66,69	0,35	7,00	5,00	0,02	16,45	-	-	16,78	-	16,78	-	67,05	-	1,10			1,12
Среднее	24,00	-	19,24	13,53	5,71	35,98	35,01	0,97	7,00	5,00	0,00	5,89	-	-	5,99	-	5,99	-	35,99	-	0,38	-	-	0,37
Итого	552,00		442,59	311,24	131,35						-0,05	135,38	0,00	0,00	137,86	0,00	137,86	0,00			8,68	0,00	0,00	8,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	20065,55	14786,36	5512,43	-	5644,97	-	802,66	-	-
	24.07.15 01:00	20457,42	15059,34	5635,07	-	5769,87	-	810,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -2,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

печать энергосбыта

ост.
ТЭЦ
ГОЗ