Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	81,64	71,12	10,52	61,49	61,00	0,49	5,00	4,00	5,42	13,55	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	-	57,10	0,00	0,77			6,19
02.07.15	24,00	*	2,17	4,76	-2,59	21,77	25,89	-4,12	5,00	4,00	12,54	2,11	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	-	18,92	0,00	0,04			12,58
03.07.15	24,00	*	1,30	4,45	-3,15	19,04	19,05	-0,02	5,00	4,00	12,55	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	-	18,92	0,00	0,03			12,58
04.07.15	24,00	*	1,52	3,76	-2,24	19,34	19,50	-0,16	5,00	4,00	10,91	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	-	19,27	0,00	0,03			10,94
05.07.15	24,00	*	1,18	3,86	-2,68	19,20	19,29	-0,09	5,00	4,00	10,92	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	-	19,18	0,00	0,02			10,94
06.07.15	24,00	*	1,68	4,30	-2,63	18,17	18,17	0,00	5,00	4,00	11,45	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	-	18,15	0,00	0,03			11,49
07.07.15	24,00	*	1,40	4,26	-2,87	17,45	17,36	0,08	5,00	4,00	11,46	1,47	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	-	17,45	0,00	0,03			11,49
08.07.15	24,00	*	1,80	4,07	-2,28	17,06	17,18	-0,12	5,00	4,00	11,45	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	-	17,02	0,00	0,04			11,49
09.07.15	24,00	*	1,29	3,73	-2,44	17,39	17,53	-0,14	5,00	4,00	10,37	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	-	17,34	0,00	0,03			10,39
10.07.15	24,00	*	1,18	3,58	-2,39	17,68	17,70	-0,02	5,00	4,00	10,37	1,33	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	-	17,68	0,00	0,02			10,39
11.07.15	24,00	*	1,19	3,78	-2,59	17,73	17,58	0,14	5,00	4,00	11,47	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	-	17,71	0,00	0,02			11,49
12.07.15	24,00	*	1,18	4,01	-2,83	16,87	16,72	0,15	5,00	4,00	10,92	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	-	16,95	0,00	0,02			10,94
13.07.15	24,00	*	1,21	3,78	-2,58	16,26	16,25	0,01	5,00	4,00	11,47	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	-	16,39	0,00	0,02			11,49
14.07.15	24,00	*	1,23	3,34	-2,11	15,77	15,75	0,02	5,00	4,00	10,37	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	-	15,87	0,00	0,02			10,39
15.07.15	24,00	*	1,14	2,98	-1,85	16,04	15,99	0,05	5,00	4,00	10,37	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	-	16,10	0,00	0,02			10,39
16.07.15	24,00	*	37,63	22,51	15,12	59,88	57,51	2,36	5,00	4,00	5,47	16,90	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	57,58	0,00	0,97			6,44
17.07.15	24,00	*	79,54	57,13	22,41	63,56	63,28	0,28	5,00	4,00	0,02	22,51	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	62,94	0,00	1,42			1,44
18.07.15	24,00	*	66,46	47,39	19,07	65,19	64,68	0,51	5,00	4,00	0,01	19,40	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	64,80	0,00	1,26			1,27
19.07.15	24,00	*	62,90	44,55	18,35	64,89	64,40	0,49	5,00	4,00	0,01	18,66	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	64,42	0,00	1,20			1,21
20.07.15	24,00	*	64,32	45,33	19,00	64,92	64,39	0,54	5,00	4,00	0,01	19,28	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	64,59	0,00	1,25			1,26
21.07.15	24,00	*	64,53	44,12	20,41	64,88	64,35	0,53	5,00	4,00	0,01	20,73	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	64,52	0,00	1,34			1,35
22.07.15	24,00	*	62,64	44,35	18,29	64,80	64,22	0,58	5,00	4,00	0,01	18,56	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	64,55	0,00	1,20			1,21
23.07.15	24,00	*	64,37	44,31	20,06	64,85	64,28	0,57	5,00	4,00	0,01	20,38	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	64,59	0,00	1,32			1,33
Среднее	24,00	-	26,24	20,67	5,57	35,84	35,74	0,09	5,00	4,00	7,29	8,33	-	-	8,47	-	8,47	-	35,30	-	0,48	-	-	7,77
Итого	552,00		603,50	475,48	128,01						167,60	181,57	0,00	0,00	194,78	0,00	194,78	0,00			11,10	0,00	0,00	178,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	100539,39	82551,48	21414,44	0,00	21901,03	0,00	3775,78	1496,17	-
	24.07.15 02:00	101064,88	82956,42	21593,24	0,00	22082,86	0,00	3944,85	1506,60	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 7,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 194,78 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжения

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.