Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
02.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
03.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
04.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
05.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
06.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
07.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
08.07.15	24,00		-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,58	17,87	-0,29	7,00	5,00	-0,01	0,66	-	-	0,66	-	0,66	-	17,86	-	0,01			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,53	17,77	-0,24	7,00	5,00	-0,02	0,90	-	-	0,90	-	0,90	-	17,65	-	0,02			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,15	17,27	-0,12	7,00	5,00	-0,02	0,96	-	-	0,96	-	0,96	-	17,27	-	0,02			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,21	16,09	0,12	7,00	5,00	-0,02	1,07	-	-	1,07	-	1,07	-	16,32	-	0,02			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,75	15,70	0,05	7,00	5,00	-0,02	1,07	-	-	1,07	-	1,07	-	15,88	-	0,02			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,55	15,56	-0,01	7,00	5,00	-0,02	1,02	-	-	1,02	-	1,02	-	15,74	-	0,02			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,70	15,85	-0,15	7,00	5,00	-0,02	1,22	-	-	1,22	-	1,22	-	15,91	-	0,02			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	40,15	39,79	0,36	7,00	5,00	-0,65	10,20	-	-	10,40	-	10,40	-	63,12	-	0,65			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	64,12	63,47	0,65	7,00	5,00	-0,79	12,36	-	-	12,60	-	12,60	-	63,84	-	0,79			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	66,70	65,85	0,85	7,00	5,00	-0,77	11,64	-	-	11,87	-	11,87	-	66,62	-	0,77			0,00
19.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	65,96	65,05	0,91	7,00	5,00	-0,84	12,83	-	-	13,07	-	13,07	-	65,55	-	0,84			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	66,16	65,30	0,86	7,00	5,00	-0,79	12,05	-	-	12,31	-	12,31	-	66,00	-	0,79			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	65,99	65,12	0,87	7,00	5,00	-0,82	12,40	-	-	12,66	-	12,66	-	65,73	-	0,82			0,00
22.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	66,06	65,18	0,88	7,00	5,00	-0,85	12,87	-	-	13,11	-	13,11	-	66,00	-	0,85			0,00
23.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	66,03	65,16	0,87	7,00	5,00	-0,78	11,88	-	-	12,15	-	12,15	-	65,85	-	0,78			0,00
Среднее	24,00	-	-	-	-	41,11	40,74	0,37	7,00	5,00	-0,43	6,88	-	-	7,00	-	7,00	-	42,62	-	0,43	-	-	0,00
Итого	552,00		0,00	0,00	0,00						-9,83	158,13	0,00	0,00	161,11	0,00	161,11	0,00			9,83	0,00	0,00	0,00

103,11 105,21 6,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.07.15 11:00	0,00	0,00	0,90	-	0,90	-	0,00	-	-
	24.07.15 01:00	0,00	0,00	103,13	-	105,07	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = ~~-2,59~~ Гкал; -1,69
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~2,24~~ Гкал; 5,03
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~161,11~~ куб.м. 105,21

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

ост. ТЭЦ ПЗ

откл. эл. пит.