Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
02.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
03.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
04.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
05.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
06.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
07.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
08.07.15	24.00		0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
09.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
10.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,85	19,04	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
11.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,58	18,78	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,24	-	0,00			0,00
12.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,78	18,06	-0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,53	-	0,00			0,00
13.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,36	17,56	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,05	-	0,00			0,00
14.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,07	17,27	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,79	-	0,00			0,00
15.07.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,14	17,29	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,81	-	0,00			0,00
16.07.15	24.00	-	30,96	20,17	10,79	62,16	61,94	0,22	7,00	5,00	-0,03	11,49	-	-	11,70	-	11,70	-	61,59	-	0,71			0,68
17.07.15	24.00	-	94,05	77,95	16,10	60,85	60,61	0,24	7,00	5,00	-0,09	17,97	-	-	18,30	-	18,30	-	60,85	-	1,09			1,00
18.07.15	24.00	-	85,84	75,27	10,57	64,99	64,75	0,24	7,00	5,00	-0,14	13,06	-	-	13,28	-	13,28	-	64,76	-	0,85			0,71
19.07.15	24.00	-	86,68	72,65	14,03	64,18	63,96	0,22	7,00	5,00	-0,13	16,36	-	-	16,68	-	16,68	-	63,90	-	1,05			0,92
20.07.15	24.00	-	95,56	82,85	12,71	63,16	62,99	0,17	7,00	5,00	-0,12	14,92	-	-	15,17	-	15,17	-	62,88	-	0,94			0,82
21.07.15	24.00	-	93,11	80,87	12,24	63,28	63,03	0,25	7,00	5,00	-0,12	14,39	-	-	14,64	-	14,64	-	63,36	-	0,91			0,80
22.07.15	24.00	-	87,02	74,63	12,39	64,54	64,30	0,24	7,00	5,00	-0,11	14,45	-	-	14,72	-	14,72	-	64,35	-	0,93			0,82
23.07.15	24.00	-	85,90	73,32	12,58	64,52	64,27	0,25	7,00	5,00	-0,11	14,56	-	-	14,84	-	14,84	-	64,38	-	0,94			0,83
Среднее	24,00	-	28,66	24,25	4,41	34,09	34,14	-0,05	7,00	5,00	-0,04	5,10	-	-	5,19	-	5,19	-	34,46	-	0,32	-	-	0,29
Итого	552,00		659,12	557,71	101,41						-0,83	117,20	0,00	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00			7,41	0,00	0,00	6,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.07.15 11:00	0,04	2621,44	0,04	-	2621,44	-	0,00	-	-
	24.07.15 01:00	659,12	557,71	117,20	-	119,33	-	6,58	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

ост. ТЭВ ГОЗ