Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	9,37	0,00	9,37	63,41	40,84	22,57	7,00	5,00	0,00	9,73	-	-	9,93	-	9,93	-	61,61	-	0,60			0,59
02.07.15	24,00	-	9,24	0,00	9,24	64,04	41,48	22,56	7,00	5,00	-0,01	9,63	-	-	9,81	-	9,81	-	62,22	-	0,60			0,59
03.07.15	24,00	-	9,67	0,00	9,67	64,93	42,75	22,18	7,00	5,00	-0,01	10,12	-	-	10,29	-	10,29	-	63,12	-	0,64			0,63
04.07.15	24,00	-	9,89	0,00	9,89	63,79	42,78	21,01	7,00	5,00	-0,01	10,34	-	-	10,52	-	10,52	-	62,12	-	0,64			0,63
05.07.15	24,00	-	9,71	0,00	9,71	63,96	42,10	21,86	7,00	5,00	-0,01	10,17	-	-	10,34	-	10,34	-	62,19	-	0,63			0,62
06.07.15	24,00	-	9,44	0,00	9,44	63,42	40,90	22,52	7,00	5,00	-0,01	9,89	-	-	10,07	-	10,07	-	61,59	-	0,61			0,60
07.07.15	24,00	-	9,39	0,00	9,39	64,57	41,04	23,53	7,00	5,00	-0,01	9,85	-	-	10,02	-	10,02	-	62,65	-	0,62			0,61
08.07.15	24,00	-	10,07	0,00	10,07	64,29	42,15	22,14	7,00	5,00	-0,01	10,57	-	-	10,77	-	10,77	-	62,50	-	0,66			0,65
09.07.15	24,00	-	9,72	0,00	9,72	64,33	41,64	22,69	7,00	5,00	-0,02	10,20	-	-	10,38	-	10,38	-	62,49	-	0,64			0,62
10.07.15	24,00	-	9,59	0,00	9,59	64,32	42,14	22,18	7,00	5,00	-0,01	10,05	-	-	10,26	-	10,26	-	62,46	-	0,63			0,62
11.07.15	24,00	-	8,63	0,00	8,63	61,93	38,74	23,19	7,00	5,00	-0,01	9,04	-	-	9,20	-	9,20	-	60,02	-	0,54			0,54
12.07.15	24,00	-	9,97	0,00	9,97	63,97	39,77	24,20	7,00	5,00	-0,01	10,47	-	-	10,63	-	10,63	-	62,07	-	0,65			0,64
13.07.15	24,00	-	4,26	0,00	4,26	62,51	32,01	30,50	7,00	5,00	-0,01	4,52	-	-	4,60	-	4,60	-	60,31	-	0,27			0,27
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,59	17,10	0,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,00	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,98	16,88	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,20	17,14	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,55	-	0,00			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,20	0,51	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	22,22	-	0,00			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,41	17,13	0,28	7,00	5,00	-0,03	1,43	-	-	1,43	-	1,43	-	17,75	-	0,03			0,00
19.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,57	17,46	0,11	7,00	5,00	-0,01	0,83	-	-	0,83	-	0,83	-	17,58	-	0,01			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,35	17,27	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,29	-	0,00			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,63	17,55	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,55	-	0,00			0,00
22.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,48	17,42	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,35	-	0,00			0,00
23.07.15	23,00	-	0,00	0,00	0,00	17,44	17,41	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,34	-	0,00			0,00
Среднее	23,96	-	5,17	-	5,17	43,64	30,47	13,17	7,00	5,00	-0,01	5,52	-	-	5,61	-	5,61	-	42,89	-	0,34	-	-	0,33
Итого	551,00		118,95	0,00	118,95						-0,17	126,90	0,00	0,00	129,14	0,00	129,14	0,00			7,77	0,00	0,00	7,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	22174,56	19048,84	3987,22	-	4054,82	-	659,42		-
	24.07.15 01:00	22280,33	19048,84	4100,42	-	4170,00	-	664,19		-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,77 °С = -2,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя... ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.