Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	73,70	63,11	10,59	61,93	61,69	0,25	7,20	3,90	1,30	73,70			10,78		10,78	-	36,05		1,30			1,30
02.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,82	26,46	0,35	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	26,49		0,00			0,00
03.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,83	26,52	0,32	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	26,79		0,00			0,00
04.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	25,86	25,72	0,14	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	25,72		0,00			0,00
05.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,47	24,15	0,32	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	24,20		0,00			0,00
06.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,60	23,42	0,17	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	23,40		0,00			0,00
07.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,74	21,20	0,54	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	21,47		0,00			0,00
08.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,18	22,11	0,07	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	21,93		0,00			0,00
09.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,61	22,49	0,12	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	22,38		0,00			0,00
10.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,16	21,96	0,20	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	21,95		0,00			0,00
11.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,36	21,04	0,32	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	21,17		0,00			0,00
12.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,26	19,82	0,44	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	20,00		0,00			0,00
13.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,75	19,33	0,42	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	19,48		0,00			0,00
14.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,86	19,71	0,14	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	19,60		0,00			0,00
15.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,47	20,29	0,17	7,20	3,90	0,00	0,00			0,00		0,00	-	20,32		0,00			0,00
16.07.15	24,00	*	30,56	25,93	4,63	38,64	38,36	0,28	7,20	3,90	0,35	30,56			4,51		4,51		37,23		0,35			0,35
17.07.15	24,00	*	86,36	71,00	15,37	64,73	64,36	0,36	7,20	3,90	1,03	86,36			15,67		15,67	-	65,30		1,03			1,03
18.07.15	24,00	*	86,18	73,66	12,52	68,06	67,76	0,31	7,20	3,90	0,88	86,18			12,79		12,79	-	68,09		0,88			0,88
19.07.15	24,00	*	83,77	72,10	11,68	67,36	67,07	0,29	7,20	3,90	0,81	83,77			11,92		11,92	-	66,95		0,81			0,81
20.07.15	24,00	*	86,21	72,10	14,11	67,60	67,30	0,30	7,20	3,90	0,98	86,21			14,41		14,41	-	67,38		0,98			0,98
21.07.15	24,00	*	85,28	72,92	12,35	67,43	67,15	0,28	7,20	3,90	0,86	85,28			12,61		12,61	-	66,24		0,86			0,86
22.07.15	24,00	*	85,93	73,05	12,88	67,53	67,24	0,29	7,20	3,90	0,90	85,93			13,16		13,16	-	66,62		0,90			0,90
23.07.15	24,00	*	84,93	72,49	12,44	67,51	67,22	0,29	7,20	3,90	0,87	84,93			12,70		12,70	-	67,62		0,87			0,87
Среднее	24,00	-	30,56	25,93	4,63	38,64	38,36	0,28	7,20	3,90	0,35	30,56	-	-	4,72	-	4,72	-	37,23	-	0,35	-	-	0,35
Итого	552,00		702,93	596,36	106,57						7,97	702,93	0,00	0,00	108,54	0,00	108,54	0,00			7,97	0,00	0,00	7,97

ОСТ
ТАВ
ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	101064,67	49208,25	20533,82	0,00	21054,01	0,00	5920,82	1518,61	-
	24.07.15 02:00	101678,50	49728,91	20533,82	0,00	21054,01	0,00	5930,43	1518,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.