Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.06.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.06.15	24,00	-	130,15	113,38	16,77	67,99	64,57	3,42	7,00	5,00	-2,13	53,93	-	-	55,07	-	55,07	-	67,87	-	3,66			1,54
25.06.15	24,00	-	127,81	111,32	16,49	67,75	64,25	3,50	7,00	5,00	-2,07	52,86	-	-	53,97	-	53,97	-	67,63	-	3,58			1,51
26.06.15	24,00	-	127,15	112,56	14,59	67,91	64,39	3,52	7,00	5,00	-2,09	51,41	-	-	52,50	-	52,50	-	67,79	-	3,49			1,39
27.06.15	24,00	-	130,50	114,18	16,32	67,98	64,47	3,51	7,00	5,00	-2,13	53,71	-	-	54,86	-	54,86	-	67,87	-	3,65			1,52
28.06.15	24,00	-	133,09	112,30	20,79	67,81	64,39	3,42	7,00	5,00	-2,09	57,42	-	-	58,64	-	58,64	-	67,71	-	3,89			1,80
29.06.15	24,00	-	134,87	118,65	16,22	67,70	64,47	3,23	7,00	5,00	-2,24	55,11	-	-	56,26	-	56,26	-	67,59	-	3,72			1,49
30.06.15	24,00	-	133,37	115,85	17,52	66,97	63,79	3,18	7,00	5,00	-2,16	55,33	-	-	56,48	-	56,48	-	66,91	-	3,71			1,55
01.07.15	24,00	-	45,46	38,94	6,52	58,36	55,94	2,42	7,00	5,00	-0,64	19,13	-	-	19,42	-	19,42	-	58,26	-	1,12			0,48
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,20	19,67	0,53	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,59	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,15	20,66	0,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,08	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,26	20,80	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,20	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,00	18,57	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,25	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,99	16,49	0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,82	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,27	15,90	0,37	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	16,27	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,27	15,90	0,37	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	16,27	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,27	15,90	0,37	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	16,27	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,99	17,71	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,24	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,16	16,90	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,63	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,62	15,32	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,26	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,41	15,07	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,84	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,21	14,84	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,59	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,98	15,55	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,10	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	64,31	52,33	11,98	67,03	62,82	4,21	7,00	5,00	0,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	43,72	-	0,76			1,03
17.07.15	24,00	-	117,10	101,96	15,14	65,83	62,29	3,54	7,00	5,00	0,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	65,73	-	0,94			1,36
18.07.15	24,00	-	121,12	107,47	13,65	68,85	65,15	3,70	7,00	5,00	0,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	68,76	-	0,89			1,34
19.07.15	24,00	-	118,46	105,30	13,16	67,85	64,10	3,75	7,00	5,00	0,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	67,77	-	0,84			1,29
20.07.15	24,00	-	118,70	105,39	13,31	68,28	64,46	3,82	7,00	5,00	0,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	68,20	-	0,86			1,32
21.07.15	24,00	-	102,23	91,83	10,40	67,52	63,69	3,83	7,00	5,00	0,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	65,74	-	0,67			1,06
22.07.15	24,00	-	119,98	107,05	12,93	68,04	64,22	3,82	7,00	5,00	0,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	67,95	-	0,83			1,29
23.07.15	24,00	-	119,10	106,49	12,61	68,16	64,30	3,86	7,00	5,00	0,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	68,08	-	0,81			1,28
Среднее	24,00	-	61,45	53,83	7,61	43,96	41,89	2,07	7,00	5,00	-0,41	13,31	-	-	13,59	-	13,59	-	43,20	-	1,11	-	-	0,71
Итого	720,00		1843,40	1615,00	228,40						-12,19	~~399,26~~ 228,4	0,00	0,00	407,56	0,00	~~407,56~~ 233,1	0,00			33,42	0,00	0,00	21,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.06.15 12:00	7324,38	6046,24	2786,46	-	2842,04	-	125,62	-	-
	24.07.15 02:00	876,11	773,23	0,00	-	0,00	-	9,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = ~~6,54~~ -3,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~14,69~~ 17,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~407,56~~ 233,1 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
подпись потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.