Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	79,34	45,01	34,33	62,11	61,86	0,25	7,00	5,00	0,03	34,20	-	-	34,80	-	34,80	-	61,85	-	2,12			2,15
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,45	22,85	-0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,69	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,93	20,64	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,29	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,06	20,75	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,33	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,71	20,35	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,05	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,12	18,66	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,53	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,91	17,39	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,28	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	17,85	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,39	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,68	18,38	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,69	18,29	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,97	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	17,76	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,50	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,07	16,64	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,42	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	16,20	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,86	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,15	15,71	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,44	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,29	15,95	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,52	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	22,31	0,10	22,21	65,02	15,17	49,85	7,00	5,00	0,02	22,16	-	-	22,59	-	22,59	-	64,73	-	1,43			1,45
17.07.15	24,00	-	33,88	0,00	33,88	64,76	18,22	46,54	7,00	5,00	0,03	33,51	-	-	34,16	-	34,16	-	64,60	-	2,17			2,20
18.07.15	24,00	-	26,48	0,00	26,48	67,64	18,96	48,68	7,00	5,00	0,02	26,22	-	-	26,78	-	26,78	-	67,42	-	1,77			1,79
19.07.15	24,00	-	27,61	0,00	27,61	66,78	19,77	47,01	7,00	5,00	0,00	27,76	-	-	28,34	-	28,34	-	66,58	-	1,85			1,85
20.07.15	24,00	-	27,46	0,00	27,46	67,09	19,65	47,44	7,00	5,00	0,00	27,60	-	-	28,17	-	28,17	-	66,89	-	1,85			1,85
21.07.15	24,00	-	29,68	5,07	24,61	66,27	57,61	8,66	7,00	5,00	-0,44	32,34	-	-	32,97	-	32,97	-	65,45	-	2,12			1,68
22.07.15	24,00	-	46,31	0,00	46,31	67,52	23,22	44,30	7,00	5,00	-0,01	46,55	-	-	47,52	-	47,52	-	67,39	-	3,14			3,13
23.07.15	24,00	-	45,72	0,00	45,72	67,57	21,64	45,93	7,00	5,00	-0,01	45,95	-	-	46,92	-	46,92	-	67,44	-	3,10			3,09
Среднее	24,00	-	14,73	2,18	12,55	37,25	22,33	14,92	7,00	5,00	-0,02	12,88	-	-	13,14	-	13,14	-	37,37	-	0,85	-	-	0,83
Итого	552,00		338,79	50,18	288,61						-0,36	296,29	0,00	0,00	302,25	0,00	302,25	0,00			19,53	0,00	0,00	19,18

ост. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	9776,65	5490,70	4248,39	-	4333,47	-	333,37		-
	24.07.15 01:00	10036,10	5495,87	4510,48	-	4600,92	-	390,40		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -4,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **302,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.
печать энергосбыта