Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	54,46	48,61	5,85	62,33	58,85	3,48	7,00	5,00	0,01	16,31	10,35	5,96	16,61	10,52	6,09	-	61,95	46,45	0,53			0,54
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,27	22,78	-1,51	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,13	23,24	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,03	20,17	-0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,19	20,59	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,35	20,45	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,53	20,77	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,84	20,03	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,10	20,42	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,03	18,26	-0,23	7,00	5,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	-	18,15	18,83	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,52	16,90	-0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,31	17,23	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,23	17,26	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,46	17,58	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,74	17,86	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,97	18,12	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,53	17,73	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,83	18,03	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,02	17,20	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,06	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	-	17,30	17,17	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,80	16,07	-0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,39	16,50	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,18	-0,18	15,46	15,57	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,06	0,09	-0,03	0,06	0,09	-0,03	-	15,50	15,32	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,82	14,76	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15,32	15,29	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,23	15,13	0,10	7,00	5,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	-	15,67	15,63	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	34,99	27,71	7,28	67,70	63,29	4,41	7,00	5,00	0,02	13,11	5,77	7,34	13,40	5,88	7,52	-	67,31	48,43	0,60			0,62
17.07.15	24,00	-	70,60	61,16	9,44	66,05	62,11	3,94	7,00	5,00	0,03	22,18	12,81	9,37	22,61	13,05	9,56	-	65,86	48,32	0,84			0,87
18.07.15	24,00	-	73,18	63,59	9,59	69,24	65,04	4,20	7,00	5,00	0,01	23,00	13,30	9,70	23,50	13,54	9,96	-	69,16	50,41	0,92			0,93
19.07.15	24,00	-	70,25	62,89	7,36	68,23	64,02	4,21	7,00	5,00	-0,01	20,96	13,10	7,86	21,42	13,34	8,08	-	68,13	49,36	0,78			0,77
20.07.15	24,00	-	70,75	63,18	7,57	68,55	64,32	4,23	7,00	5,00	0,02	20,90	13,23	7,67	21,34	13,47	7,87	-	68,46	49,63	0,78			0,79
21.07.15	24,00	-	61,96	56,65	5,31	68,01	63,67	4,34	7,00	5,00	-0,16	19,78	11,50	8,28	20,22	11,70	8,52	-	67,19	49,04	0,77			0,61
22.07.15	24,00	-	71,54	64,09	7,45	68,40	64,09	4,31	7,00	5,00	0,05	20,61	13,49	7,12	21,07	13,73	7,34	-	68,30	49,14	0,74			0,79
23.07.15	24,00		23,08	20,37	2,71	35,70	34,34	1,36	7,00	5,00	0,00	7,14	4,26	2,88	7,29	4,33	2,96	-	35,83	29,34	0,27	-	-	0,27
Среднее	24,00	-	23,08	20,37	2,71	35,70	34,34	1,36	7,00	5,00	0,00	7,14	4,26	2,88	7,29	4,33	2,96	-	35,83	29,34	0,27	-	-	0,27
Итого	552,00		530,81	468,43	62,38						-0,06	164,23	97,91	66,32	167,70	99,66	68,04	0,00			6,24	0,00	0,00	6,18

ост. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -1,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Ф-л "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.