Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.15	24,00	-	71,32	65,43	5,89	61,03	60,89	0,14	7,00	5,00	0,04	5,53	-	-	5,62	-	5,62	-	60,14	-	0,33			0,37
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,53	23,63	-1,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,81	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,72	20,78	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,16	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,27	20,04	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,69	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,98	19,67	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,42	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,20	18,86	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,70	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,52	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,22	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,60	18,38	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,98	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,61	18,39	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,96	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	18,33	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,17	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,79	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	17,67	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,53	17,25	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,89	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	17,01	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,59	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,13	16,93	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,45	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	17,43	14,44	2,99	33,00	30,25	2,75	7,00	5,00	-0,03	5,48	-	-	5,51	-	5,51	-	32,41	-	0,18			0,14
17.07.15	24,00	-	131,87	116,13	15,74	61,74	61,42	0,32	7,00	5,00	0,07	15,20	-	-	15,47	-	15,47	-	62,26	-	0,94			1,01
18.07.15	24,00	-	131,57	118,12	13,45	66,66	66,43	0,23	7,00	5,00	0,07	12,90	-	-	13,15	-	13,15	-	66,42	-	0,86			0,93
19.07.15	24,00	-	128,16	115,91	12,25	66,17	65,95	0,22	7,00	5,00	-0,02	13,12	-	-	13,37	-	13,37	-	65,88	-	0,87			0,84
20.07.15	24,00	-	128,52	116,57	11,95	66,50	66,25	0,25	7,00	5,00	-0,02	12,72	-	-	12,96	-	12,96	-	66,34	-	0,85			0,83
21.07.15	24,00	-	130,04	117,12	12,92	66,50	66,27	0,23	7,00	5,00	0,06	12,63	-	-	12,87	-	12,87	-	66,24	-	0,84			0,89
22.07.15	24,00	-	128,31	117,31	11,00	66,84	66,60	0,24	7,00	5,00	0,08	10,33	-	-	10,58	-	10,58	-	66,63	-	0,69			0,77
23.07.15	24,00	-	128,05	116,18	11,87	66,81	66,57	0,24	7,00	5,00	0,09	11,12	-	-	11,32	-	11,32	-	66,61	-	0,74			0,83
Среднее	24,00	-	43,27	39,01	4,26	35,69	35,40	0,28	7,00	5,00	0,01	4,31	-	-	4,38	-	4,38	-	35,82	-	0,27	-	-	0,29
Итого	552,00		995,27	897,21	98,06						0,33	99,03	0,00	0,00	100,85	0,00	100,85	0,00			6,29	0,00	0,00	6,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	10010,29	8862,71	1114,74	-	1135,45	-	136,60	-	-
	24.07.15 01:00	10934,24	9694,49	1208,24	-	1230,68	-	142,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -1,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

ост. ТВ3 ГВ3