Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0610.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,48

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	9,22	22,16	12,94	49,41	56,26	-6,85	7,00	5,00	-1,77	18,49	-	-	18,74	-	18,74	-	54,06	-	1,00			-0,77
02.07.15	24,00	-	96,68	102,83	6,15	64,26	63,94	0,32	7,00	5,00	-1,36	17,60	-	-	17,86	-	17,86	-	57,71	-	1,02			-0,34
03.07.15	24,00	-	238,18	223,49	14,69	70,18	70,09	0,09	7,00	5,00	-0,03	15,51	-	-	15,87	-	15,87	-	70,14	-	1,09			1,06
04.07.15	24,00	-	253,15	239,91	13,24	69,34	69,24	0,10	7,00	5,00	-0,05	14,30	-	-	14,62	-	14,62	-	69,63	-	0,99			0,95
05.07.15	24,00	-	267,64	251,59	16,05	68,86	68,78	0,08	7,00	5,00	-0,05	17,24	-	-	17,60	-	17,60	-	68,94	-	1,19			1,13
06.07.15	24,00	-	269,16	254,53	14,63	68,49	68,41	0,08	7,00	5,00	-0,05	15,78	-	-	16,11	-	16,11	-	68,71	-	1,09			1,03
07.07.15	24,00	-	257,60	242,88	14,72	66,86	66,79	0,07	7,00	5,00	-0,04	15,75	-	-	16,06	-	16,06	-	66,87	-	1,05			1,01
08.07.15	24,00	-	257,44	242,32	15,12	68,80	68,73	0,07	7,00	5,00	-0,04	16,01	-	-	16,36	-	16,36	-	68,90	-	1,10			1,07
09.07.15	24,00	-	251,69	237,13	14,56	68,50	68,42	0,08	7,00	5,00	-0,05	15,74	-	-	16,10	-	16,10	-	68,61	-	1,08			1,03
10.07.15	24,00	-	254,87	241,33	13,54	68,02	67,94	0,08	7,00	5,00	0,00	13,93	-	-	14,21	-	14,21	-	68,22	-	0,95			0,95
11.07.15	24,00	-	254,03	240,97	13,06	66,62	66,54	0,08	7,00	5,00	0,01	13,30	-	-	13,56	-	13,56	-	66,90	-	0,89			0,90
12.07.15	24,00	-	245,93	228,57	17,36	65,69	65,62	0,07	7,00	5,00	-0,02	18,04	-	-	18,40	-	18,40	-	65,67	-	1,19			1,17
13.07.15	24,00	-	248,27	234,57	13,70	66,66	66,60	0,06	7,00	5,00	-0,07	15,01	-	-	15,31	-	15,31	-	66,77	-	1,00			0,94
14.07.15	24,00	-	249,15	231,14	18,01	66,76	66,68	0,08	7,00	5,00	0,07	17,45	-	-	17,81	-	17,81	-	66,91	-	1,17			1,23
15.07.15	24,00	-	249,64	234,95	14,69	67,15	67,08	0,07	7,00	5,00	-0,02	15,41	-	-	15,72	-	15,72	-	67,23	-	1,04			1,02
16.07.15	24,00	-	248,52	233,73	14,79	67,78	67,71	0,07	7,00	5,00	-0,01	15,30	-	-	15,65	-	15,65	-	67,89	-	1,04			1,03
17.07.15	24,00	-	250,30	236,88	13,42	67,19	67,13	0,06	7,00	5,00	-0,07	14,78	-	-	15,06	-	15,06	-	67,30	-	0,99			0,93
18.07.15	24,00	-	251,99	238,63	13,36	67,34	67,27	0,07	7,00	5,00	-0,03	14,22	-	-	14,52	-	14,52	-	67,47	-	0,96			0,93
19.07.15	24,00	-	243,84	228,97	14,87	67,58	67,51	0,07	7,00	5,00	-0,08	16,40	-	-	16,74	-	16,74	-	67,61	-	1,11			1,03
20.07.15	24,00	-	294,78	281,50	13,28	66,99	66,95	0,04	7,00	5,00	-0,04	14,24	-	-	14,52	-	14,52	-	66,97	-	0,95			0,91
21.07.15	24,00	-	306,03	292,68	13,35	66,64	66,60	0,04	7,00	5,00	-0,07	14,83	-	-	15,10	-	15,10	-	66,70	-	0,99			0,91
22.07.15	24,00	-	304,02	290,44	13,58	66,98	66,94	0,04	7,00	5,00	-0,08	15,07	-	-	15,37	-	15,37	-	67,09	-	1,01			0,94
23.07.15	24,00	-	301,72	288,21	13,51	67,13	67,10	0,03	7,00	5,00	-0,08	15,06	-	-	15,37	-	15,37	-	67,10	-	1,01			0,93
Среднее	24,00	-	243,65	231,28	12,37	66,66	66,88	-0,22	7,00	5,00	-0,17	15,63	-	-	15,94	-	15,94	-	66,67	-	1,04	-	-	0,87
Итого	552,00		5603,85	5319,41	284,44						-3,93	359,46	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00			23,91	0,00	0,00	19,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °С = -5,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **366,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать, подпись _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 07 15 г.