

Объект: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ПЛ-2 СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Котельня: 2я Невская котельня

Очет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за июль 2015

Телефон:

Узел учета: ПЛ-2 СЦО-ГВС

Код УЛТЗ:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетные архивы в файлах: ВК7-20/809-Ч(0-9)75-ХХ
 Расчетный алгоритм: зима лето
 Qср=0,3191 Qзонт = Qчек.гас.р= Qгас.лост = Qгас=0,33658
 Длительность периода: 30.12.2015 по 31.07.2015
 Qчек.гас.р= Qгас.лост=0,10219 Qгас=0,876
 Qср=0,3191 Qзонт = Qчек.гас.р= Qгас.лост = Qгас=0,33658
 Qср=0,3191 Qзонт = Qчек.гас.р= Qгас.лост = Qгас=0,33658

Приборы УЛТЗ поверены до _____
 Термометр: КТСПН
 Термометр: КТСПН
 Термометр: ТСПН
 Термометр: Термометр:

Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:

Таб. р.С = 16,48

Величины: ВК7-7 № 207809
 Подающ.тр.(М1): Расходомер: ПРМ 40 Gплн = 0,1
 Обратн.тр.(М2): Расходомер: ПРМ 40 Gплн = 0,1
 Тр.д. ГВС(М3): Расходомер: ПРМ 32 Gплн = 0,12
 Тр.шхр. ГВС(М4): Расходомер: Gплн =
 Тр.подпитки(У5): Gплн =

Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:

Таб. р.С = 16,48

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплотопле					
			М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10		М11	М12			
01.07.15	24.00	-	13,37	32,96	-19,59	61,40	64,16	-2,76	7,00	5,00	-2,58	20,41	-	20,80	-	64,56	-	1,32
02.07.15	24.00	-	11,17	27,21	-16,04	67,41	69,75	-2,34	7,00	5,00	-2,29	16,87	-	17,24	-	69,21	-	1,17
03.07.15	24.00	-	133,09	118,54	-14,55	69,72	69,58	0,14	7,00	5,00	-0,07	15,87	-	16,21	-	69,96	-	1,11
04.07.15	24.00	-	142,82	128,07	-14,75	71,21	71,15	0,06	7,00	5,00	-0,08	16,03	-	16,41	-	71,11	-	1,14
05.07.15	24.00	-	146,27	127,00	-19,27	69,82	69,73	0,09	7,00	5,00	-0,01	19,60	-	20,00	-	69,95	-	1,37
06.07.15	24.00	-	140,56	124,35	-16,21	69,77	69,67	0,10	7,00	5,00	-0,01	16,57	-	16,95	-	69,85	-	1,16
07.07.15	24.00	-	135,74	118,87	-16,87	68,16	68,08	0,08	7,00	5,00	-0,02	17,06	-	17,40	-	68,09	-	1,18
08.07.15	24.00	-	136,40	119,58	-16,82	69,27	69,14	0,13	7,00	5,00	0,00	17,02	-	17,40	-	69,53	-	1,18
09.07.15	24.00	-	136,42	118,78	-17,64	69,57	69,48	0,09	7,00	5,00	0,04	17,35	-	17,74	-	69,66	-	1,21
10.07.15	24.00	-	135,50	118,97	-16,53	69,33	69,24	0,09	7,00	5,00	0,04	16,17	-	16,51	-	69,37	-	1,12
11.07.15	24.00	-	139,36	120,75	-18,61	68,29	68,20	0,09	7,00	5,00	0,04	18,22	-	18,61	-	68,31	-	1,24
12.07.15	24.00	-	144,51	123,60	-14,51	66,78	66,69	0,09	7,00	5,00	0,00	21,09	-	21,52	-	66,89	-	1,41
13.07.15	24.00	-	142,77	124,64	-18,13	67,23	67,12	0,11	7,00	5,00	-0,02	18,68	-	19,06	-	67,52	-	1,26
14.07.15	24.00	-	143,07	124,41	-18,66	67,83	67,73	0,10	7,00	5,00	-0,02	19,18	-	19,59	-	67,95	-	1,30
15.07.15	24.00	-	143,28	124,79	-18,49	67,88	67,77	0,11	7,00	5,00	-0,02	19,05	-	19,45	-	68,06	-	1,27
16.07.15	24.00	-	142,46	124,71	-17,75	68,59	68,48	0,11	7,00	5,00	-0,02	18,23	-	18,63	-	68,76	-	1,24
17.07.15	24.00	-	142,75	125,55	-14,25	68,60	68,52	0,08	7,00	5,00	-0,03	17,84	-	18,21	-	68,62	-	1,19
18.07.15	24.00	-	145,18	125,89	-19,29	68,19	68,10	0,09	7,00	5,00	0,01	19,43	-	19,84	-	68,34	-	1,33
19.07.15	24.00	-	145,16	125,87	-19,29	68,57	68,48	0,09	7,00	5,00	-0,02	19,77	-	20,20	-	68,76	-	1,36
20.07.15	24.00	-	147,30	130,52	-16,78	67,84	67,78	0,06	7,00	5,00	-0,02	17,32	-	17,68	-	67,76	-	1,18
21.07.15	24.00	-	158,42	141,84	-16,58	67,64	67,59	0,05	7,00	5,00	-0,03	17,21	-	17,56	-	67,57	-	1,16
22.07.15	24.00	-	158,74	142,84	-15,90	67,72	67,67	0,05	7,00	5,00	-0,03	16,61	-	16,96	-	67,79	-	1,13
23.07.15	24.00	-	158,86	141,76	-17,10	67,71	67,66	0,05	7,00	5,00	-0,04	17,85	-	18,24	-	67,79	-	1,17
Среднее	24.00	-	132,31	117,89	-14,42	68,20	68,34	-0,14	7,00	5,00	-0,23	17,98	-	18,37	-	68,50	-	1,23
Итого	552,00	-	3043,20	2711,50	-331,70						-5,18	413,63	0,00	422,45	0,00	422,45	0,00	28,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)		М2(Г)		М3(Г)		М4(Г)		М5(Кз)		М6(Кз)		М7(Кз)		М8(Кз)		М9(Кз)		М10(Кз)		М11(Кз)		М12(Кз)	
		Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К	Г	К
30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения G:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

16,48 °C = -6,82 Гкал;
 21,49 Гкал;
 422,45 КВт.ч

АО "ДомТелеком"
 Директор: [подпись]
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 Отчет принят
 [подпись]