Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	79,32	57,32	22,00	61,06	60,98	0,08	7,00	5,00	-0,03	22,82	-	-	23,21	-	23,21	-	60,60	-	1,38			1,35
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,53	23,87	-1,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,02	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,92	21,32	-0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,67	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,10	21,13	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,36	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,72	19,81	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,09	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,08	17,11	-0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,47	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,71	15,64	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,01	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,90	16,58	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,29	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,87	17,34	0,53	7,00	5,00	0,00	0,12	-	-	0,12	-	0,12	-	18,22	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,53	17,20	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,99	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,61	16,47	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,05	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,04	15,10	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,57	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,71	14,53	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,08	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,58	14,19	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	14,98	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,37	14,82	0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,72	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	57,48	43,60	13,88	67,22	66,91	0,31	7,00	5,00	-0,03	14,58	-	-	14,89	-	14,89	-	66,95	-	0,98			0,95
17.07.15	24,00	-	112,47	83,81	28,66	65,87	65,59	0,28	7,00	5,00	-0,07	30,10	-	-	30,71	-	30,71	-	65,87	-	1,98			1,92
18.07.15	24,00	-	112,21	86,11	26,10	68,95	68,67	0,28	7,00	5,00	-0,08	27,57	-	-	28,17	-	28,17	-	68,93	-	1,90			1,83
19.07.15	24,00	-	110,73	84,53	26,20	67,97	67,70	0,27	7,00	5,00	-0,08	27,83	-	-	28,41	-	28,41	-	67,92	-	1,89			1,81
20.07.15	21,00	-	96,87	74,60	22,27	68,23	67,94	0,29	7,00	5,00	-0,15	24,90	-	-	25,43	-	25,43	-	68,24	-	1,70			1,55
21.07.15	24,00	-	111,44	85,32	26,12	67,96	67,68	0,28	7,00	5,00	-0,06	27,34	-	-	27,87	-	27,87	-	67,92	-	1,86			1,81
22.07.15	24,00	-	110,28	85,38	24,90	68,20	67,91	0,29	7,00	5,00	-0,05	26,09	-	-	26,62	-	26,62	-	68,21	-	1,78			1,73
23.07.15	24,00		35,95	27,30	8,64	35,51	35,39	0,12	7,00	5,00	-0,02	9,15	-	-	9,34	-	9,34	-	35,64	-	0,61	-	-	0,59
Среднее	23,87	-	35,95	27,30	8,64	35,51	35,39	0,12	7,00	5,00	-0,02	9,15	-	-	9,34	-	9,34	-	35,64	-	0,61	-	-	0,59
Итого	549,00		826,75	627,97	198,77						-0,57	210,50	0,00	0,00	214,77	0,00	214,77	0,00			14,09	0,00	0,00	13,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -3,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

печать энергосбыта

ост. Тсц ГВС