Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	50,82	28,02	22,80	61,33	61,07	0,26	8,00	3,00	0,10	21,37			21,75		21,75	-	61,43		1,31			1,41
02.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,81	26,47	-1,66	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	22,55		0,00			0,00
03.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,14	24,48	-1,34	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	22,15		0,00			0,00
04.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,25	23,17	-0,92	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	21,92		0,00			0,00
05.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,76	21,37	-0,61	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	20,60		0,00			0,00
06.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,03	19,47	-0,45	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	19,05		0,00			0,00
07.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,62	18,20	-0,58	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	17,70		0,00			0,00
08.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,38	18,45	-0,07	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	18,33		0,00			0,00
09.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,64	18,47	0,17	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	18,52		0,00			0,00
10.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	18,05	0,06	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	18,42		0,00			0,00
11.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,47	17,38	0,09	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	17,64		0,00			0,00
12.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,25	16,27	-0,01	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	16,46		0,00			0,00
13.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,82	15,85	-0,03	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	16,12		0,00			0,00
14.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,89	15,80	0,09	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	15,97		0,00			0,00
15.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,40	16,15	0,25	8,00	3,00	0,00	0,00			0,00		0,00	-	16,53		0,00			0,00
16.07.15	24,00	*	82,57	66,08	16,49	68,03	64,10	3,93	8,00	3,00	0,23	47,03			16,98		16,98	-	68,21		1,16			1,39
17.07.15	24,00	*	181,15	158,36	22,78	65,67	62,27	3,39	8,00	3,00	0,50	99,34			23,50		23,50	-	65,95		1,55			2,05
18.07.15	24,00	*	184,54	165,98	18,56	68,71	65,20	3,51	8,00	3,00	0,55	99,87			19,26		19,26	-	68,98		1,33			1,88
19.07.15	24,00	*	183,54	163,69	19,85	67,83	64,31	3,52	8,00	3,00	0,54	98,65			20,57		20,57	-	68,10		1,40			1,94
20.07.15	24,00	*	184,77	163,03	21,74	68,08	64,54	3,54	8,00	3,00	0,54	100,16			22,50		22,50	-	68,35		1,54			2,08
21.07.15	24,00	*	186,08	164,43	21,66	67,84	64,33	3,51	8,00	3,00	0,54	100,88			22,41		22,41	-	68,11		1,53			2,06
22.07.15	24,00	*	186,13	164,47	21,66	67,98	64,48	3,50	8,00	3,00	0,54	100,78			22,42		22,42	-	68,25		1,53			2,07
23.07.15	24,00	*	183,72	163,12	20,60	67,96	64,41	3,55	8,00	3,00	0,54	99,31			21,33		21,33	-	68,23		1,45			2,00
Среднее	24,00	-	61,88	53,79	8,09	37,74	36,71	1,03	8,00	3,00	0,18	33,37	-	-	8,29	-	8,29	-	37,72	-	0,56	-	-	0,73
Итого	552,00		1423,32	1237,17	186,15						4,07	767,41	0,00	0,00	190,70	0,00	190,70	0,00			12,80	0,00	0,00	16,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	35052,66	27088,15	7908,16	0,00	8102,09	0,00	1320,80	578,74	-
	24.07.15 02:00	36440,75	28310,40	8662,87	0,00	8872,87	0,00	1336,48	630,11	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -3,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **190,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

печать энергосбыта

ост. ТАВ ГОЗ