Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 16,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	13,76	0,00	13,76	70,56	23,26	47,30	7,00	5,00	-0,03	14,25	-	-	14,57	-	14,57	-	70,07	-	1,00			0,97
02.07.15	24,00	-	17,91	0,00	17,91	71,36	23,15	48,21	7,00	5,00	-0,04	18,51	-	-	18,94	-	18,94	-	71,00	-	1,32			1,28
03.07.15	24,00	-	20,26	0,00	20,26	72,00	23,57	48,43	7,00	5,00	-0,04	20,92	-	-	21,43	-	21,43	-	71,69	-	1,50			1,46
04.07.15	24,00	-	14,31	0,00	14,31	70,11	24,07	46,04	7,00	5,00	-0,03	14,87	-	-	15,19	-	15,19	-	69,65	-	1,03			1,01
05.07.15	24,00	-	20,10	0,00	20,10	70,95	23,93	47,02	7,00	5,00	-0,05	20,80	-	-	21,27	-	21,27	-	70,65	-	1,47			1,43
06.07.15	24,00	-	15,33	0,00	15,33	70,60	22,94	47,66	7,00	5,00	-0,03	15,90	-	-	16,28	-	16,28	-	70,17	-	1,12			1,08
07.07.15	24,00	-	22,44	0,00	22,44	72,19	22,42	49,77	7,00	5,00	-0,04	23,17	-	-	23,72	-	23,72	-	71,91	-	1,67			1,62
08.07.15	24,00	-	16,63	0,00	16,63	71,43	22,78	48,65	7,00	5,00	-0,04	17,28	-	-	17,70	-	17,70	-	71,02	-	1,23			1,19
09.07.15	24,00	-	16,43	0,00	16,43	71,36	23,16	48,20	7,00	5,00	-0,04	17,05	-	-	17,42	-	17,42	-	70,95	-	1,21			1,17
10.07.15	24,00	-	17,67	0,00	17,67	71,43	23,10	48,33	7,00	5,00	-0,04	18,34	-	-	18,77	-	18,77	-	71,08	-	1,30			1,26
11.07.15	24,00	-	15,83	0,00	15,83	70,39	22,66	47,73	7,00	5,00	-0,03	16,40	-	-	16,76	-	16,76	-	69,97	-	1,15			1,12
12.07.15	24,00	-	19,97	0,00	19,97	70,75	21,95	48,80	7,00	5,00	-0,04	20,70	-	-	21,16	-	21,16	-	70,43	-	1,46			1,42
13.07.15	24,00	-	8,27	0,00	8,27	70,03	21,21	48,82	7,00	5,00	-0,02	8,61	-	-	8,77	-	8,77	-	69,56	-	0,60			0,58
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,34	18,89	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,68	-	0,00			0,00
15.07.15	23,00	-	0,00	0,00	0,00	18,66	18,57	0,09	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	18,61	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,70	18,62	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,63	-	0,00			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,66	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,68	-	0,00			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,63	18,54	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
19.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,75	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,80	-	0,00			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,72	18,65	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,67	-	0,00			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,87	18,77	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
22.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,83	18,73	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,79	-	0,00			0,00
23.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,84	18,76	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
Среднее	23,96	-	9,52	-	9,52	48,32	21,09	27,23	7,00	5,00	-0,02	9,86	-	-	10,09	-	10,09	-	48,06	-	0,70	-	-	0,68
Итого	551,00		218,91	0,00	218,91						-0,48	226,86	0,00	0,00	232,04	0,00	232,04	0,00			16,05	0,00	0,00	15,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.07.15 10:00	9172,01	7062,45	3406,94	-	3462,98	-	297,07	-	-
	24.07.15 01:00	9298,37	7062,45	3538,02	-	3597,06	-	306,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,77 °С = -3,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **232,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.