Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ~~Обуховский з-д~~ 2-Лев. | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.06.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.06.15	24,00	-	93,50	84,35	9,15	62,96	62,78	0,18	7,00	5,00	-0,02	9,71	-	-	9,90	-	9,90	-	62,80	-	0,61			0,60
25.06.15	24,00	-	91,76	83,60	8,16	63,02	62,83	0,19	7,00	5,00	-0,01	8,65	-	-	8,81	-	8,81	-	62,74	-	0,54			0,54
26.06.15	24,00	-	90,56	79,50	11,06	63,18	62,98	0,20	7,00	5,00	-0,02	11,71	-	-	11,94	-	11,94	-	62,91	-	0,74			0,72
27.06.15	24,00	-	85,27	76,90	8,37	63,42	63,23	0,19	7,00	5,00	-0,06	9,68	-	-	9,87	-	9,87	-	63,19	-	0,61			0,55
28.06.15	24,00	-	7,69	19,54	-11,85	48,80	50,94	-2,14	7,00	5,00	-1,28	13,33	-	-	13,50	-	13,50	-	50,68	-	0,68			-0,60
29.06.15	24,00	-	64,71	64,61	0,10	59,90	59,02	0,88	7,00	5,00	-0,62	12,57	-	-	12,76	-	12,76	-	55,39	-	0,70			0,07
30.06.15	24,00	-	37,66	48,61	-10,95	53,37	53,66	-0,29	7,00	5,00	-1,17	11,14	-	-	11,29	-	11,29	-	53,61	-	0,60			-0,57
01.07.15	24,00	-	43,84	53,56	-9,72	58,92	59,10	-0,18	7,00	5,00	-1,14	9,92	-	-	10,08	-	10,08	-	58,31	-	0,58			-0,56
02.07.15	24,00	-	37,69	45,09	-7,40	68,62	69,13	-0,51	7,00	5,00	-1,04	7,63	-	-	7,81	-	7,81	-	68,96	-	0,53			-0,51
03.07.15	24,00	-	57,94	56,40	1,54	65,23	66,16	-0,93	7,00	5,00	-0,72	11,93	-	-	12,20	-	12,20	-	65,50	-	0,78			0,06
04.07.15	24,00	-	69,31	60,93	8,38	65,71	65,44	0,27	7,00	5,00	-0,01	8,82	-	-	8,99	-	8,99	-	65,46	-	0,58			0,57
05.07.15	24,00	-	70,37	61,73	8,64	64,69	64,43	0,26	7,00	5,00	-0,03	9,29	-	-	9,48	-	9,48	-	64,49	-	0,60			0,58
06.07.15	24,00	-	68,96	59,35	9,61	64,27	64,00	0,27	7,00	5,00	-0,02	10,20	-	-	10,41	-	10,41	-	64,08	-	0,65			0,64
07.07.15	24,00	-	65,63	59,27	6,36	62,30	62,23	0,07	7,00	5,00	-0,22	10,47	-	-	10,67	-	10,67	-	62,06	-	0,65	-	-	0,43
08.07.15	24,00	-	64,44	51,28	13,16	63,30	63,05	0,25	7,00	5,00	-0,01	13,71	-	-	13,99	-	13,99	-	63,14	-	0,86			0,85
09.07.15	24,00	-	63,06	54,42	8,64	63,69	63,46	0,23	7,00	5,00	-0,02	9,18	-	-	9,37	-	9,37	-	63,50	-	0,58			0,56
10.07.15	24,00	-	63,47	54,32	9,15	63,54	63,31	0,23	7,00	5,00	-0,01	9,58	-	-	9,76	-	9,76	-	63,34	-	0,61			0,60
11.07.15	24,00	-	64,29	54,06	10,23	62,77	62,53	0,24	7,00	5,00	-0,02	10,78	-	-	10,98	-	10,98	-	62,65	-	0,68			0,66
12.07.15	24,00	-	66,85	53,09	13,76	61,57	61,32	0,25	7,00	5,00	-0,02	14,34	-	-	14,58	-	14,58	-	61,48	-	0,88			0,86
13.07.15	24,00	-	65,41	57,23	8,18	61,67	61,43	0,24	7,00	5,00	-0,01	8,60	-	-	8,76	-	8,76	-	61,51	-	0,53			0,52
14.07.15	24,00	-	65,27	56,46	8,81	62,26	62,02	0,24	7,00	5,00	-0,02	9,35	-	-	9,50	-	9,50	-	62,03	-	0,58			0,56
15.07.15	24,00	-	64,82	56,00	8,82	62,28	62,04	0,24	7,00	5,00	-0,01	9,31	-	-	9,47	-	9,47	-	62,10	-	0,58			0,56
16.07.15	24,00	-	65,06	55,42	9,64	62,94	62,70	0,24	7,00	5,00	-0,03	10,36	-	-	10,56	-	10,56	-	62,79	-	0,65			0,62
17.07.15	24,00	-	66,06	57,40	8,66	63,14	62,92	0,22	7,00	5,00	-0,03	9,38	-	-	9,55	-	9,55	-	62,83	-	0,59			0,56
18.07.15	24,00	-	66,66	56,98	9,68	62,70	62,47	0,23	7,00	5,00	-0,03	10,37	-	-	10,55	-	10,55	-	62,56	-	0,65			0,62
19.07.15	24,00	-	67,38	56,03	11,35	63,05	62,76	0,29	7,00	5,00	-0,03	12,08	-	-	12,28	-	12,28	-	63,05	-	0,77			0,73
20.07.15	24,00	-	70,34	59,76	10,58	62,81	62,61	0,20	7,00	5,00	-0,04	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	62,49	-	0,72			0,68
21.07.15	24,00	-	78,20	67,70	10,50	62,93	62,75	0,18	7,00	5,00	-0,02	11,17	-	-	11,36	-	11,36	-	62,73	-	0,70			0,68
22.07.15	24,00	-	76,70	68,53	8,17	62,95	62,76	0,19	7,00	5,00	-0,02	8,70	-	-	8,88	-	8,88	-	62,74	-	0,55			0,53
23.07.15	24,00	-	75,96	65,95	10,01	62,91	62,70	0,21	7,00	5,00	-0,03	10,80	-	-	11,01	-	11,01	-	62,82	-	0,67			0,65
Среднее	24,00	-	65,63	59,27	6,36	62,30	62,23	0,07	7,00	5,00	-0,22	10,47	-	-	10,67	-	10,67	-	62,06	-	0,65	-	-	0,43
Итого	720,00		1968,86	1778,07	190,79						-6,69	314,24	0,00	0,00	320,02	0,00	320,02	0,00			19,44	0,00	0,00	12,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -5,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **320,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 07 15 г.