Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	17,88	0,00	17,88	60,40	50,32	10,08	7,00	5,00	-0,02	18,40	-	-	18,69	-	18,69	-	59,75	-	1,10			1,08
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,16	27,38	-1,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,82	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,84	23,71	-1,87	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,31	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,46	22,91	-1,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,44	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,77	21,84	-1,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,95	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,99	19,82	-0,83	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,20	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,76	18,60	-0,84	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,02	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,70	18,59	-0,89	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,13	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,21	18,83	-0,62	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,73	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	18,49	-0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,70	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,67	17,91	-0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,65	16,91	-0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,03	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,95	16,32	-0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,43	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,49	15,76	-0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,00	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,81	16,08	-0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,41	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	47,63	31,76	15,87	68,81	68,43	0,38	7,00	5,00	-0,03	16,48	-	-	16,85	-	16,85	-	68,99	-	1,14			1,11
17.07.15	24,00	-	87,38	67,90	19,48	66,55	66,26	0,29	7,00	5,00	-0,05	20,55	-	-	20,96	-	20,96	-	66,72	-	1,37			1,32
18.07.15	24,00	-	86,98	70,77	16,21	69,68	69,43	0,25	7,00	5,00	-0,10	17,84	-	-	18,22	-	18,22	-	69,70	-	1,25			1,15
19.07.15	24,00	-	87,39	69,86	17,53	68,63	68,40	0,23	7,00	5,00	-0,06	18,62	-	-	19,02	-	19,02	-	68,59	-	1,28			1,22
20.07.15	24,00	-	88,32	70,21	18,11	68,96	68,71	0,25	7,00	5,00	-0,03	18,84	-	-	19,25	-	19,25	-	69,03	-	1,30			1,27
21.07.15	24,00	-	89,23	70,64	18,59	68,60	68,37	0,23	7,00	5,00	-0,03	19,30	-	-	19,73	-	19,73	-	68,60	-	1,33			1,29
22.07.15	24,00	-	89,29	70,65	18,64	68,88	68,62	0,26	7,00	5,00	-0,03	19,38	-	-	19,80	-	19,80	-	68,94	-	1,34			1,30
23.07.15	24,00	-	90,00	69,94	20,06	68,94	68,68	0,26	7,00	5,00	-0,04	20,84	-	-	21,28	-	21,28	-	69,08	-	1,44			1,40
Среднее	24,00	-	29,74	22,68	7,06	37,92	37,84	0,07	7,00	5,00	-0,02	7,40	-	-	7,56	-	7,56	-	38,03	-	0,50	-	-	0,48
Итого	552,00		684,10	521,73	162,37						-0,39	170,25	0,00	0,00	173,80	0,00	173,80	0,00			11,53	0,00	0,00	11,15

ост. ТЭЦ ГОЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	30187,79	23228,87	7169,38	-	7347,19	-	1098,65	-	-
	24.07.15 01:00	30854,01	23750,60	7321,23	-	7502,30	-	1108,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.
печать энергосбыта