Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	70,80	64,64	6,16	62,62	62,32	0,30	7,00	5,00	-0,16	9,67	-	-	9,82	-	9,82	-	58,93	-	0,57			0,41
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,00	21,59	0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,67	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,96	18,68	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,91	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,18	18,79	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,38	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,94	18,51	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,05	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,59	17,28	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,78	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,53	16,31	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,83	-	0,00			0,00
08.07.15	33,00	-	0,00	0,00	0,00	16,48	16,42	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,78	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,04	16,91	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,33	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,88	16,80	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,24	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,47	16,36	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,68	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,39	15,21	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,45	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,03	15,00	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,27	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,82	14,79	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,10	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,16	15,09	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,45	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	45,60	32,71	12,89	66,24	65,56	0,68	7,00	5,00	0,10	11,71	-	-	11,96	-	11,96	-	66,44	-	0,78			0,88
17.07.15	24,00	-	66,94	52,40	14,54	65,16	64,87	0,29	7,00	5,00	0,14	12,84	-	-	13,09	-	13,09	-	64,35	-	0,83			0,97
18.07.15	24,00	-	55,29	44,14	11,15	68,02	67,53	0,49	7,00	5,00	0,10	10,08	-	-	10,29	-	10,29	-	67,57	-	0,68			0,78
19.07.15	24,00	-	54,28	40,87	13,41	67,08	66,59	0,49	7,00	5,00	0,09	12,46	-	-	12,71	-	12,71	-	66,60	-	0,83			0,92
20.07.15	24,00	-	53,14	42,28	10,86	67,41	66,90	0,51	7,00	5,00	0,09	9,93	-	-	10,15	-	10,15	-	67,02	-	0,66			0,76
21.07.15	24,00	-	52,61	40,82	11,79	67,06	66,55	0,51	7,00	5,00	0,09	10,83	-	-	11,04	-	11,04	-	66,58	-	0,72			0,82
22.07.15	24,00	-	52,68	41,24	11,44	67,33	66,81	0,52	7,00	5,00	0,09	10,52	-	-	10,74	-	10,74	-	66,99	-	0,71			0,79
23.07.15	24,00	-	52,78	40,93	11,85	67,40	66,89	0,51	7,00	5,00	0,09	10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	66,98	-	0,73			0,82
Среднее	24,39	-	21,92	17,39	4,53	36,47	36,16	0,31	7,00	5,00	0,03	4,30	-	-	4,39	-	4,39	-	36,23	-	0,28	-	-	0,31
Итого	561,00		504,12	400,03	104,09						0,64	98,92	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00			6,51	0,00	0,00	7,15

ост. ТЭВ ГВ3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.07.15 23:00	398,75	365,75	58,16	-	59,18	-	2,47	-	-
	24.07.15 01:00	825,42	695,25	146,76	-	149,60	-	9,15	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Ф.И.О. ответственного

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.