Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	63,30	59,30	4,00	62,70	62,50	0,20	7,00	5,00	-0,01	8,65	0,00	8,65	8,78	0,00	8,78	-	58,30	32,08	0,28			0,27
02.07.15	24,00	-	1,38	1,20	0,18	29,65	40,78	-11,13	7,00	5,00	-0,03	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	-	25,39	24,15	0,03			0,00
03.07.15	24,00	-	1,48	1,32	0,16	24,18	31,73	-7,55	7,00	5,00	-0,02	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	-	20,34	22,02	0,02			0,00
04.07.15	24,00	-	1,14	0,60	0,54	20,88	22,07	-1,19	7,00	5,00	-0,01	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	-	20,32	20,47	0,02			0,01
05.07.15	24,00	-	1,23	0,60	0,63	20,03	19,99	0,04	7,00	5,00	-0,01	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13	-	19,81	19,72	0,02			0,01
06.07.15	24,00	-	1,08	0,42	0,66	19,16	19,01	0,15	7,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	-	19,05	18,87	0,02			0,01
07.07.15	24,00	-	1,20	0,12	1,08	18,00	18,14	-0,14	7,00	5,00	0,00	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00	1,09	-	17,90	17,93	0,02			0,02
08.07.15	29,00	-	1,26	0,42	0,84	17,77	17,93	-0,16	7,00	5,00	-0,01	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29	-	17,72	17,85	0,02			0,01
09.07.15	24,00	-	1,03	0,60	0,43	17,86	17,93	-0,07	7,00	5,00	-0,01	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02	-	17,82	18,03	0,02			0,01
10.07.15	24,00	-	1,08	0,60	0,48	17,90	18,05	-0,15	7,00	5,00	-0,01	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03	-	17,97	17,95	0,02			0,01
11.07.15	24,00	-	1,03	0,54	0,49	17,73	17,79	-0,06	7,00	5,00	-0,01	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00	0,97	-	17,99	17,66	0,02			0,01
12.07.15	24,00	-	1,26	0,48	0,78	17,16	17,10	0,06	7,00	5,00	-0,01	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	-	17,25	16,91	0,02			0,01
13.07.15	24,00	-	1,03	0,42	0,61	16,77	16,86	-0,09	7,00	5,00	-0,01	0,99	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	-	16,94	16,61	0,02			0,01
14.07.15	24,00	-	1,07	0,36	0,71	16,41	16,57	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	-	16,60	16,46	0,02			0,01
15.07.15	24,00	-	1,03	0,30	0,73	16,47	16,66	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	-	16,53	16,49	0,02			0,01
16.07.15	24,00	-	33,12	22,34	10,78	66,94	66,69	0,25	7,00	5,00	0,44	10,77	0,00	10,77	10,98	0,00	10,98	-	64,86	22,50	0,28			0,73
17.07.15	24,00	-	60,90	49,38	11,52	65,31	65,02	0,29	7,00	5,00	0,42	10,80	0,00	10,80	11,02	0,00	11,02	-	64,83	32,47	0,35			0,77
18.07.15	24,00	-	49,20	40,51	8,69	68,11	67,61	0,50	7,00	5,00	0,33	8,39	0,00	8,39	8,57	0,00	8,57	-	67,97	33,60	0,28			0,61
19.07.15	24,00	-	47,19	37,67	9,52	67,32	66,84	0,48	7,00	5,00	0,34	9,44	0,00	9,44	9,62	0,00	9,62	-	66,98	33,82	0,32			0,66
20.07.15	24,00	-	48,51	38,66	9,85	67,54	67,02	0,52	7,00	5,00	0,37	9,38	0,00	9,38	9,59	0,00	9,59	-	67,40	33,83	0,32			0,69
21.07.15	24,00	-	48,43	37,50	10,93	67,35	66,85	0,50	7,00	5,00	0,40	10,48	0,00	10,48	10,71	0,00	10,71	-	67,15	34,02	0,36			0,76
22.07.15	24,00	-	46,81	37,91	8,90	67,44	66,92	0,52	7,00	5,00	0,34	8,49	0,00	8,49	8,65	0,00	8,65	-	67,28	33,91	0,29			0,62
23.07.15	24,00	-	47,32	37,66	9,66	67,42	66,90	0,52	7,00	5,00	0,36	9,27	0,00	9,27	9,45	0,00	9,45	-	67,27	33,88	0,31			0,67
Среднее	24,22	-	20,05	16,04	4,01	37,83	38,56	-0,73	7,00	5,00	0,12	4,37	-	4,37	4,45	-	4,45	-	37,12	23,97	0,13	-	-	0,26
Итого	557,00		461,08	368,91	92,17						2,87	100,56	0,00	100,56	102,26	0,00	102,26	0,00			3,05	0,00	0,00	5,92

86,80 88,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.07.15 23:00	2639,07	1155399,72	1155399,72	2639,07	######	2639,07	155539,97	-	-
	24.07.15 01:00	756,62	640,84	144,98	0,00	147,51	0,00	7,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = ~~-1,65~~ -1,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~1,40~~ 1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~102,26~~ 88,57 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.
печать энергосбыта