Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	75,29	64,54	10,75	62,06	61,06	1,00	5,00	4,00	4,48	12,96	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	58,67	0,00	0,76			5,24
02.07.15	24,00	*	1,49	2,25	-0,76	19,65	19,20	0,45	5,00	4,00	11,23	1,64	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	-	19,50	0,00	0,03			11,26
03.07.15	24,00	*	1,24	1,58	-0,35	18,98	18,70	0,28	5,00	4,00	7,30	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21	-	18,87	0,00	0,02			7,32
04.07.15	24,00	*	1,82	2,03	-0,20	19,23	19,04	0,19	5,00	4,00	6,16	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84	-	19,11	0,00	0,04			6,20
05.07.15	24,00	*	1,32	1,95	-0,63	19,06	19,04	0,01	5,00	4,00	10,11	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	-	18,96	0,00	0,03			10,14
06.07.15	24,00	*	1,35	1,72	-0,37	17,73	17,55	0,18	5,00	4,00	8,42	1,49	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	-	17,71	0,00	0,03			8,45
07.07.15	24,00	*	1,22	2,06	-0,84	16,82	16,43	0,40	5,00	4,00	10,11	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	-	16,91	0,00	0,03			10,14
08.07.15	24,00	*	0,99	1,49	-0,50	16,98	16,82	0,15	5,00	4,00	8,43	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	-	16,98	0,00	0,02			8,45
09.07.15	24,00	*	1,02	1,57	-0,55	17,63	17,40	0,23	5,00	4,00	8,43	0,90	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	-	17,55	0,00	0,02			8,45
10.07.15	24,00	*	1,13	1,60	-0,47	17,73	17,61	0,12	5,00	4,00	9,55	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	-	17,72	0,00	0,02			9,57
11.07.15	24,00	*	1,05	1,65	-0,60	17,24	16,99	0,24	5,00	4,00	10,12	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	-	17,25	0,00	0,02			10,13
12.07.15	24,00	*	1,14	1,96	-0,82	16,36	15,88	0,47	5,00	4,00	10,12	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	-	16,46	0,00	0,02			10,14
13.07.15	24,00	*	1,07	1,80	-0,73	16,13	15,63	0,50	5,00	4,00	10,12	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	-	16,10	0,00	0,02			10,14
14.07.15	24,00	*	1,05	1,91	-0,86	15,77	15,26	0,51	5,00	4,00	12,37	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	-	15,91	0,00	0,02			12,39
15.07.15	24,00	*	1,06	1,79	-0,72	15,81	15,62	0,19	5,00	4,00	10,12	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	-	15,83	0,00	0,02			10,14
16.07.15	24,00	*	38,60	12,53	26,07	62,85	61,58	1,27	5,00	4,00	4,04	16,29	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	-	61,12	0,00	0,99			5,03
17.07.15	24,00		61,31	21,57	39,75	64,87	65,31	-0,44	5,00	4,00	0,83	27,54	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	-	63,28	0,00	1,74			2,57
18.07.15	24,00		22,63	0,00	22,63	63,77	21,28	42,48	5,00	4,00	0,01	22,66	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	63,28	0,00	1,43			1,44
19.07.15	24,00	*	16,31	0,00	16,31	62,41	20,62	41,79	5,00	4,00	0,01	16,36	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	61,76	0,00	1,01			1,02
20.07.15	24,00	*	16,34	0,00	16,34	62,46	20,48	41,98	5,00	4,00	0,02	16,25	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	61,81	0,00	1,00			1,02
21.07.15	24,00	*	17,28	0,01	17,27	62,63	20,61	42,02	5,00	4,00	0,02	17,15	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	62,02	0,00	1,06			1,08
22.07.15	24,00	*	17,16	0,00	17,16	62,59	20,56	42,02	5,00	4,00	0,02	17,02	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	61,95	0,00	1,05			1,07
23.07.15	24,00	*	17,25	0,00	17,25	62,61	20,89	41,73	5,00	4,00	0,02	17,05	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	62,01	0,00	1,06			1,08
Среднее	24,00	-	13,01	5,39	7,61	35,28	24,07	11,21	5,00	4,00	6,18	7,87	-	-	7,99	-	7,99	-	34,82	-	0,45	-	-	6,63
Итого	552,00		299,14	124,01	175,13						142,04	180,90	0,00	0,00	183,87	0,00	183,87	0,00			10,43	0,00	0,00	152,47

163,28 166,6

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	90725,40	75409,34	15356,31	0,00	15702,84	0,00	3063,24	1069,85	-
	24.07.15 02:00	90950,04	75467,54	15524,91	0,00	15874,23	0,00	3203,25	1079,60	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = ~~2,96~~ Гкал; -2,67
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **~~7,47~~** Гкал; 7,76
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **~~183,87~~** куб.м. 166,6

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Принять достоверным
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

печать энергосбыта

ост ТЭВ 103