Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
02.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
03.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
04.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
05.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
06.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
07.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
08.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,28	17,42	-0,14	7,00	5,00	-0,01	0,38	-	-	0,38	-	0,38	-	17,30	-	0,01			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,20	17,27	-0,07	7,00	5,00	-0,01	0,78	-	-	0,78	-	0,78	-	17,06	-	0,01			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,00	17,04	-0,04	7,00	5,00	-0,01	0,72	-	-	0,72	-	0,72	-	16,88	-	0,01			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,58	16,46	0,12	7,00	5,00	-0,01	0,64	-	-	0,64	-	0,64	-	16,48	-	0,01			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,56	16,42	0,14	7,00	5,00	-0,01	0,93	-	-	0,93	-	0,93	-	16,72	-	0,01			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,88	16,53	0,35	7,00	5,00	-0,03	1,67	-	-	1,67	-	1,67	-	16,74	-	0,03			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,39	16,00	0,39	7,00	5,00	-0,03	1,72	-	-	1,72	-	1,72	-	15,92	-	0,03			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	41,15	41,05	0,10	7,00	5,00	-0,69	10,58	-	-	10,79	-	10,79	-	65,57	-	0,69			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	64,92	64,39	0,53	7,00	5,00	-0,75	11,60	-	-	11,81	-	11,81	-	64,10	-	0,75			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	67,71	67,04	0,67	7,00	5,00	-0,73	10,88	-	-	11,12	-	11,12	-	67,32	-	0,73			0,00
19.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	66,90	66,20	0,70	7,00	5,00	-0,82	12,39	-	-	12,63	-	12,63	-	66,30	-	0,82			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	67,11	66,44	0,67	7,00	5,00	-0,70	10,41	-	-	10,63	-	10,63	-	66,72	-	0,70			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	66,91	66,21	0,70	7,00	5,00	-0,81	12,20	-	-	12,45	-	12,45	-	66,37	-	0,81			0,00
22.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	67,01	66,33	0,68	7,00	5,00	-0,72	10,79	-	-	11,00	-	11,00	-	66,60	-	0,72			0,00
23.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	67,00	66,31	0,69	7,00	5,00	-0,81	12,19	-	-	12,45	-	12,45	-	66,63	-	0,81			0,00
Среднее	24,00	-	-	-	-	33,25	33,06	0,19	7,00	5,00	-0,27	4,39	-	-	4,47	-	4,47	-	34,14	-	0,27	-	-	0,00
Итого	552,00		0,00	0,00	0,00						-6,19	100,92	0,00	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00			6,19	0,00	0,00	0,00

91,42 93,3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.07.15 11:00	0,04	2621,44	0,04	-	2621,44	-	0,00	-	-
	24.07.15 01:00	0,00	0,00	97,88	-	99,72	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = ~~-1,65~~ -1,5 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~4,53~~ 4,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~102,76~~ 93,3 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

печать энергосбыта

ОТКЛ. ТЭЦ ГОЗ

эл. пит

эл. пит ?