ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 32932 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50			КТПТР-05	КРТ-9
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	КРТ-9
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hх)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
01.07.15	-		20,58	2,08	0,000	-		19,67	5,90	0,000	-	-	0,91	0,000	0,000
02.07.15	-		68,37	4,64	92,680	-		64,72	5,90	50,370	-	-	3,65	42,310	3,080
03.07.15	-		70,19	7,74	161,670	-		63,58	5,90	109,150	-	-	6,61	52,520	4,414
04.07.15	-		70,34	7,76	155,900	-		61,07	5,90	110,780	-	-	9,27	45,120	4,205
05.07.15	-		69,62	7,76	157,940	-		59,24	5,90	108,400	-	-	10,38	49,540	4,578
06.07.15	-		71,31	7,76	156,180	-		58,88	5,90	111,540	-	-	12,43	44,640	4,574
07.07.15	-		69,71	7,78	144,510	-		55,62	5,90	98,130	-	-	14,09	46,380	4,620
08.07.15	-		67,06	7,80	134,490	-		51,82	5,90	85,290	-	-	15,24	49,200	4,603
09.07.15	-		68,97	7,77	135,670	-		52,96	5,90	89,830	-	-	16,01	45,840	4,604
10.07.15	-		68,13	7,75	134,260	-		52,77	5,90	88,610	-	-	15,36	45,650	4,477
11.07.15	-		70,02	7,80	135,720	-		53,40	5,90	90,470	-	-	16,62	45,250	4,677
12.07.15	-		70,63	7,79	142,580	-		53,65	5,90	89,900	-	-	16,98	52,680	5,249
13.07.15	-		70,15	7,79	139,390	-		52,65	5,90	90,470	-	-	17,50	48,920	5,016
14.07.15	-		70,57	7,79	138,480	-		52,41	5,90	90,330	-	-	18,16	48,150	5,043
15.07.15	-		69,67	7,79	138,870	-		52,02	5,90	91,540	-	-	17,65	47,330	4,918
16.07.15	-		70,70	7,79	136,460	-		52,64	5,90	90,230	-	-	18,06	46,230	4,900
17.07.15	-		71,83	7,80	132,020	-		53,38	5,90	92,060	-	-	18,45	39,960	4,573
18.07.15	-		70,11	7,81	136,140	-		52,68	5,90	94,180	-	-	17,43	41,960	4,585
19.07.15	-		68,93	7,82	138,800	-		51,79	5,90	92,750	-	-	17,14	46,050	4,766
20.07.15	-		56,76	7,76	146,270	-		46,37	5,90	92,020	-	-	10,39	54,250	4,036
21.07.15	-		70,42	7,80	133,910	-		52,08	5,90	91,510	-	-	18,34	42,400	4,666
22.07.15	-		70,21	7,80	136,290	-		52,59	5,90	93,810	-	-	17,62	42,480	4,640
Среднее	-	-	67,01	7,38	133,101	-	-	53,00	5,90	88,699	-	-	14,01	44,403	4,374
Итого	0,0				2928,230	0,000				1951,370	0,000	0,00		976,860	96,22

Ориентировочно до конца месяца(+)	1234,144	831,291	402,853	41,36
Итого за июль 2015 :	4162,374	2782,661	1379,713	137,58029

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
08.07.15 22:00	3210,730	-	2484469,800	-	-	293,637
23.07.15 13:00	5913,930	-	5202,730	-	-	162,061

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ПРИНЯТ УСЛОВНО
29. 07. 2015