Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 16,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	0,00	16,66	-16,66	56,94	70,25	-13,32	6,10	4,00	11,58	16,48	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	-	69,27	0,00	1,14			12,72
02.07.15	24,00	*	0,00	17,54	-17,54	54,57	70,21	-15,64	6,10	4,00	11,52	17,33	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	69,31	0,00	1,20			12,72
03.07.15	24,00	*	1,29	12,93	-11,64	72,14	70,15	1,99	6,10	4,00	11,78	13,52	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	69,21	0,00	0,94			12,72
04.07.15	24,00	*	2,12	14,91	-12,79	69,56	69,81	-0,25	6,10	4,00	11,12	15,60	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	68,87	0,00	1,07			12,19
05.07.15	24,00	*	2,13	12,93	-10,80	71,08	69,36	1,72	6,10	4,00	11,74	14,26	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57	-	68,60	0,00	0,98			12,72
06.07.15	24,00	*	2,60	14,87	-12,28	72,63	69,97	2,66	6,10	4,00	11,54	16,96	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	-	69,36	0,00	1,18			12,72
07.07.15	24,00	*	3,08	12,55	-9,47	72,87	69,22	3,65	6,10	4,00	10,10	15,09	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	68,85	0,00	1,04			11,14
08.07.15	24,00	*	3,83	12,37	-8,54	73,19	68,17	5,02	6,10	4,00	11,12	15,73	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	68,41	0,00	1,08			12,19
09.07.15	24,00	*	4,31	11,96	-7,65	73,42	68,51	4,90	6,10	4,00	9,00	15,76	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	68,80	0,00	1,08			10,09
10.07.15	24,00	*	4,07	12,66	-8,59	73,18	68,31	4,87	6,10	4,00	10,02	16,29	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	68,50	0,00	1,12			11,14
11.07.15	24,00	*	4,57	12,00	-7,43	72,34	67,34	5,00	6,10	4,00	10,57	16,11	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	67,76	0,00	1,09			11,66
12.07.15	24,00	*	5,06	11,66	-6,61	72,29	67,18	5,11	6,10	4,00	7,94	16,33	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68	-	67,83	0,00	1,11			9,05
13.07.15	24,00	*	3,46	7,31	-3,85	72,88	67,59	5,29	6,10	4,00	6,73	10,54	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77	-	68,32	0,00	0,72			7,45
14.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	24,06	22,84	1,22	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,57	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	22,21	21,74	0,46	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,29	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,60	21,27	0,33	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,79	0,00	0,00			0,00
17.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	21,05	20,85	0,20	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,30	0,00	0,00			0,00
18.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,94	20,76	0,18	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,23	0,00	0,00			0,00
19.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,57	20,37	0,20	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,75	0,00	0,00			0,00
20.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,23	20,04	0,20	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,44	0,00	0,00			0,00
21.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	20,17	19,97	0,20	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,36	0,00	0,00			0,00
22.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,97	19,81	0,16	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,17	0,00	0,00			0,00
23.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	19,92	19,76	0,16	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,17	0,00	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	1,59	7,41	-5,82	48,60	47,98	0,62	6,10	4,00	5,86	8,70	-	-	8,89	-	8,89	-	48,05	-	0,60	-	-	6,46
Итого	552,00		36,52	170,35	-133,83						134,76	200,00	0,00	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00			13,74	0,00	0,00	148,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 14:00	56072,72	48764,94	13390,21	0,00	13636,69	0,00	4101,23	838,25	-
	24.07.15 02:00	56109,24	48909,15	13564,35	0,00	13814,61	0,00	4229,07	850,21	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,77 °С = -3,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

ост. 1-ЯЕВ