Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	*	0,00	24,33	-24,33	27,44	49,92	-22,48	5,30	3,40	-2,42	24,27	0,00	0,00	24,56	0,00	24,56	-	49,51	0,00	1,20			-1,22
02.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,09	23,35	-0,26	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,87	0,00	0,00			0,00
03.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,57	21,65	-0,08	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,41	0,00	0,00			0,00
04.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,25	21,22	0,02	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,40	0,00	0,00			0,00
05.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,83	20,75	0,09	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,03	0,00	0,00			0,00
06.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,90	19,84	0,06	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,07	0,00	0,00			0,00
07.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,20	19,21	-0,01	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,34	0,00	0,00			0,00
08.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,17	19,20	-0,03	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,30	0,00	0,00			0,00
09.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,43	0,00	0,00			0,00
10.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,13	19,09	0,04	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,32	0,00	0,00			0,00
11.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76	-0,01	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,92	0,00	0,00			0,00
12.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,11	18,11	0,01	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,26	0,00	0,00			0,00
13.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,80	17,78	0,01	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,93	0,00	0,00			0,00
14.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,62	17,62	0,00	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,75	0,00	0,00			0,00
15.07.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,67	17,63	0,04	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,72	0,00	0,00			0,00
16.07.15	24,00	*	22,06	13,28	8,78	64,41	64,51	-0,10	5,30	3,40	0,01	8,75	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92	-	63,17	0,00	0,55			0,57
17.07.15	24,00	*	86,26	65,63	20,63	65,68	65,22	0,46	5,30	3,40	0,03	20,59	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	65,77	0,00	1,36			1,39
18.07.15	24,00	*	83,28	68,03	15,25	68,57	68,22	0,35	5,30	3,40	0,04	15,12	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	68,21	0,00	1,03			1,07
19.07.15	24,00	*	83,71	66,18	17,53	67,91	67,58	0,33	5,30	3,40	0,04	17,46	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	67,54	0,00	1,18			1,22
20.07.15	24,00	*	83,06	66,31	16,75	68,07	67,72	0,34	5,30	3,40	0,04	16,65	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	-	67,72	0,00	1,13			1,17
21.07.15	24,00	*	82,57	67,13	15,45	67,94	67,61	0,33	5,30	3,40	0,04	15,29	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61	-	67,57	0,00	1,03			1,08
22.07.15	24,00	*	81,39	66,37	15,02	68,02	67,68	0,34	5,30	3,40	0,04	14,89	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	67,65	0,00	1,01			1,05
23.07.15	24,00	*	80,09	64,61	15,48	68,04	67,68	0,36	5,30	3,40	0,04	15,35	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	67,71	0,00	1,04			1,08
Среднее	24,00	-	26,19	21,82	4,37	36,50	37,37	-0,88	5,30	3,40	-0,09	6,45	-	-	6,58	-	6,58	-	37,33	-	0,41	-	-	0,32
Итого	552,00		602,43	501,87	100,56						-2,13	148,37	0,00	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00			9,53	0,00	0,00	7,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 14:00	62124,44	48019,42	13905,73	0,00	######	0,00	2218,17	970,41	-
	24.07.15 02:00	62736,89	48504,90	14031,91	0,00	14349,34	0,00	2226,93	978,89	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.
печать энергосбыта

ост. ТВ4 ГВ3