

Абонент: ЖЭС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС  
 Договор: 10025.038.1  
 Строит. адрес: Бульвар Красных Зорь 16  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)+M2\*(t2-tнв) лето: Q=M1\*(t1-tнв)+M2\*(t2-tнв)  
 Режим (смена):  
 Смена подключения: Дневная  
 ВК77-205829-Ч(0)-0715.Вх

Установленные приборы:  
 Вычислитель: БК7-7 № 205829  
 Подсчетчик (М1): расходомер: ПРМ 32  
 Оборотный счетчик (М2): расходомер: ПРМ 32  
 Тр. щиток ГВС(М4): расходомер: ПРМ 20  
 Тр. щиток ГВС(М4): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)+M2\*(t2-tнв) лето: Q=M1\*(t1-tнв)+M2\*(t2-tнв)  
 Расчетные параметры: Qот=0,23 Qвент= Qотх.г.ср= Qотх.ср=0,0902  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qотх.г.ср= Qотх.ср=0,041 Qотх.п.т.=0 Qотх.г.ср=16,32  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qотх.г.ср= Qотх.ср=0,041 Qотх.п.т.=0 Qотх.г.ср=16,32

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Рэжим (смена):  
 Смена подключения: Дневная  
 ВК77-205829-Ч(0)-0715.Вх

Приборы УТЭЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСЛН  
 Термометр: КТСЛН  
 Термометр: ТСПН  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЭЗ:  
 Угол УТЭЗ:  
 График: 150/70

Табл. гр.с = 16,38

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	T	M3	M4	DM	T	V3	V4	dVtс	Vхолл	T3	T4	Qотх.общ.	Qотх.кап.	Qотх.г.вс.	Q.общ.
			Т	С	Т	С																						
01.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	50.03	-13.86	7.00	5.00	0.00	-0.38	6.70	-	-	-	-	6.79	-	6.79	-	56.23	-	0.38	-	-	0.00
02.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	25.27	-3.14	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	21.80	-	0.00	-	-	0.00
03.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	23.69	-1.85	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	21.43	-	0.00	-	-	0.00
04.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	21.94	22.88	-0.94	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	21.56	-	0.00	-	-	0.00
05.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18	21.88	-0.70	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	21.00	-	0.00	-	-	0.00
06.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26	20.05	-0.79	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	19.26	-	0.00	-	-	0.00
07.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	18.60	-0.80	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	17.94	-	0.00	-	-	0.00
08.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	19.21	-0.55	7.00	5.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	18.57	-	0.00	-	-	0.00
09.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32	19.74	-0.42	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	19.12	-	0.00	-	-	0.00
10.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	18.98	-0.40	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	18.51	-	0.00	-	-	0.00
11.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	17.67	-0.45	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	17.29	-	0.00	-	-	0.00
12.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	17.12	-0.37	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	16.76	-	0.00	-	-	0.00
13.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	17.04	-0.33	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	16.69	-	0.00	-	-	0.00
14.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	17.04	-0.33	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	17.26	-	0.00	-	-	0.00
15.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	17.34	17.63	-0.29	7.00	5.00	0.00	-0.68	9.80	-	-	-	-	10.01	-	10.01	-	69.78	-	0.68	-	-	0.00
16.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	48.64	49.75	-1.11	7.00	5.00	0.00	-0.63	9.50	-	-	-	-	9.70	-	9.70	-	65.98	-	0.63	-	-	0.00
17.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	65.19	65.99	0.20	7.00	5.00	0.00	-0.56	8.11	-	-	-	-	8.28	-	8.28	-	69.05	-	0.56	-	-	0.00
18.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	69.39	69.18	0.21	7.00	5.00	0.00	-0.56	8.11	-	-	-	-	8.59	-	8.59	-	67.97	-	0.57	-	-	0.00
19.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48	68.26	0.22	7.00	5.00	0.00	-0.57	8.40	-	-	-	-	10.89	-	10.89	-	68.48	-	0.73	-	-	0.00
20.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73	68.52	0.21	7.00	5.00	0.00	-0.73	10.68	-	-	-	-	8.91	-	8.91	-	68.04	-	0.59	-	-	0.00
21.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68.46	68.24	0.22	7.00	5.00	0.00	-0.59	8.68	-	-	-	-	8.90	-	8.90	-	68.38	-	0.59	-	-	0.00
22.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68.66	68.45	0.21	7.00	5.00	0.00	-0.59	8.68	-	-	-	-	9.37	-	9.37	-	68.41	-	0.63	-	-	0.00
23.07.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63	68.42	0.21	7.00	5.00	0.00	-0.63	9.17	-	-	-	-	3.54	-	3.54	-	37.76	-	0.23	-	-	0.00
Итого	24.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41	37.22	-1.08	7.00	5.00	0.00	-5.36	79.78	-	-	-	-	81.46	-	81.46	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв)	V4(кв)	Q.СЦО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Траб. ч
	08.07.15 23:00	24.07.15 01:00									

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Z:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

16,38 °C = -1,31 Гкал/сут.  
 4,06 Гкал/сут.  
 81,46 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"  
 филиал "Энергосбыт"  
 Управление энергосбытового учета  
 Отдел обслуживания КУУТЭ

« 20.07.15 »

« 20.07.15 »

« 20.07.15 »

ОТКМ  
 109

20.07.15