Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	0,00	10,89	-10,89	36,27	51,63	-15,36	7,00	5,00	-1,12	11,27	-	-	11,39	-	11,39	-	50,81	-	0,57			-0,55
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,17	22,16	-0,99	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,31	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,51	20,44	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,90	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,86	20,64	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,21	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,49	20,31	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,90	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,77	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,35	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,76	17,68	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,16	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,02	17,92	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,31	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,37	18,28	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,66	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,32	18,22	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,67	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,94	17,84	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,31	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,01	16,93	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,44	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,57	16,49	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,94	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,11	16,06	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,49	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,36	16,30	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,66	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	47,17	30,90	16,27	64,96	64,27	0,69	7,00	5,00	0,03	16,11	-	-	16,40	-	16,40	-	65,17	-	1,05			1,08
17.07.15	24,00	-	70,01	51,69	18,32	63,89	63,61	0,28	7,00	5,00	0,04	18,10	-	-	18,42	-	18,42	-	63,33	-	1,15			1,19
18.07.15	24,00	-	70,09	53,82	16,27	67,06	66,66	0,40	7,00	5,00	0,04	16,07	-	-	16,40	-	16,40	-	66,81	-	1,08			1,12
19.07.15	24,00	-	71,04	52,40	18,64	66,33	65,97	0,36	7,00	5,00	0,08	17,87	-	-	18,23	-	18,23	-	65,95	-	1,18			1,26
20.07.15	24,00	-	72,20	53,04	19,16	66,66	66,27	0,39	7,00	5,00	0,08	18,38	-	-	18,76	-	18,76	-	66,41	-	1,22			1,30
21.07.15	24,00	-	71,60	53,50	18,10	66,45	66,09	0,36	7,00	5,00	0,08	17,41	-	-	17,75	-	17,75	-	66,10	-	1,15			1,23
22.07.15	24,00	-	70,85	53,92	16,93	66,66	66,27	0,39	7,00	5,00	0,07	16,27	-	-	16,59	-	16,59	-	66,38	-	1,08			1,15
23.07.15	24,00	-	70,90	53,75	17,15	66,61	66,22	0,39	7,00	5,00	0,07	16,55	-	-	16,87	-	16,87	-	66,37	-	1,10			1,17
Среднее	24,00	-	23,65	18,00	5,65	35,79	36,31	-0,51	7,00	5,00	-0,03	6,44	-	-	6,56	-	6,56	-	36,59	-	0,42	-	-	0,39
Итого	552,00		543,86	413,91	129,95						-0,64	148,03	0,00	0,00	150,81	0,00	150,81	0,00			9,57	0,00	0,00	8,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 13:00	11132,82	8225,78	2873,19	-	2930,33	-	336,46	-	-
	24.07.15 01:00	11676,68	8628,80	3009,95	-	3069,75	-	345,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -2,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 15 г.

ост. ТЭЦ ГОЗ