Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0715.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	0,00	9,20	-9,20	34,34	49,72	-15,38	7,00	5,00	-0,90	9,34	-	-	9,44	-	9,44	-	48,95	-	0,46			-0,44
02.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,86	22,18	-1,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,16	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,98	20,00	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,59	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,16	20,01	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,76	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,95	19,80	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,56	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,68	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,50	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,95	17,82	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,95	17,96	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	18,16	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,83	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,20	18,10	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,95	17,80	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,57	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	17,08	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,87	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,67	16,57	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,31	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,09	15,95	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,75	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,25	16,17	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,88	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	59,94	49,08	10,86	63,42	63,21	0,21	7,00	5,00	-0,02	11,33	-	-	11,55	-	11,55	-	63,83	-	0,72			0,70
17.07.15	24,00	-	93,75	81,48	12,27	63,31	63,24	0,07	7,00	5,00	-0,04	13,08	-	-	13,32	-	13,32	-	63,18	-	0,83			0,79
18.07.15	24,00	-	96,33	85,01	11,32	66,39	66,28	0,11	7,00	5,00	-0,05	12,33	-	-	12,57	-	12,57	-	66,39	-	0,82			0,76
19.07.15	24,00	-	93,57	82,88	10,69	65,68	65,59	0,09	7,00	5,00	-0,08	12,04	-	-	12,25	-	12,25	-	65,63	-	0,79			0,71
20.07.15	24,00	-	93,96	83,70	10,26	65,98	65,87	0,11	7,00	5,00	-0,06	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	66,05	-	0,76			0,69
21.07.15	24,00	-	94,76	84,82	9,94	65,80	65,71	0,09	7,00	5,00	-0,07	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	65,79	-	0,74			0,67
22.07.15	24,00	-	94,83	85,36	9,47	65,97	65,88	0,09	7,00	5,00	-0,10	11,17	-	-	11,39	-	11,39	-	65,99	-	0,74			0,64
23.07.15	24,00	-	94,73	84,88	9,85	65,92	65,82	0,10	7,00	5,00	-0,10	11,53	-	-	11,76	-	11,76	-	65,96	-	0,76			0,66
Среднее	24,00	-	31,39	28,10	3,28	35,35	35,98	-0,63	7,00	5,00	-0,06	4,50	-	-	4,58	-	4,58	-	36,41	-	0,29	-	-	0,23
Итого	552,00		721,87	646,41	75,46						-1,43	103,48	0,00	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00			6,60	0,00	0,00	5,18

ост. Т7 Вз Г03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -1,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.