Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,48

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	57,38	71,39	-14,01	68,52	69,08	-0,56	7,00	5,00	-1,95	14,00	-	-	14,32	-	14,32	-	69,67	-	0,98			-0,98
02.07.15	24,00	-	49,94	63,93	-13,99	71,88	72,55	-0,67	7,00	5,00	-2,07	14,51	-	-	14,85	-	14,85	-	72,17	-	1,05			-1,03
03.07.15	24,00	-	91,74	78,24	13,50	65,79	65,54	0,25	7,00	5,00	-0,05	14,58	-	-	14,89	-	14,89	-	66,14	-	0,96			0,91
04.07.15	24,00	-	95,49	82,90	12,59	67,24	67,12	0,12	7,00	5,00	-0,02	13,23	-	-	13,51	-	13,51	-	66,82	-	0,88			0,86
05.07.15	24,00	-	97,07	82,77	14,30	65,91	65,78	0,13	7,00	5,00	0,01	14,57	-	-	14,85	-	14,85	-	65,61	-	0,96			0,96
06.07.15	24,00	-	94,21	81,56	12,65	65,72	65,59	0,13	7,00	5,00	-0,03	13,29	-	-	13,54	-	13,54	-	65,46	-	0,87			0,85
07.07.15	24,00	-	91,67	77,82	13,85	64,14	64,05	0,09	7,00	5,00	0,00	14,15	-	-	14,41	-	14,41	-	63,72	-	0,90			0,90
08.07.15	24,00	-	91,71	78,22	13,49	65,06	64,89	0,17	7,00	5,00	0,01	13,61	-	-	13,84	-	13,84	-	65,00	-	0,89			0,90
09.07.15	24,00	-	92,54	78,46	14,08	65,43	65,28	0,15	7,00	5,00	0,01	14,16	-	-	14,43	-	14,43	-	65,18	-	0,92			0,94
10.07.15	24,00	-	92,45	78,39	14,06	65,20	65,05	0,15	7,00	5,00	0,02	14,05	-	-	14,32	-	14,32	-	64,94	-	0,91			0,93
11.07.15	24,00	-	92,17	79,44	12,73	64,31	64,19	0,12	7,00	5,00	0,02	12,71	-	-	12,95	-	12,95	-	63,96	-	0,81			0,83
12.07.15	24,00	-	95,67	81,06	14,61	63,03	62,91	0,12	7,00	5,00	0,01	14,72	-	-	14,97	-	14,97	-	62,81	-	0,93			0,94
13.07.15	24,00	-	95,37	81,50	13,87	63,28	63,13	0,15	7,00	5,00	0,01	13,96	-	-	14,20	-	14,20	-	63,22	-	0,88			0,89
14.07.15	24,00	-	95,37	81,37	14,00	63,85	63,73	0,12	7,00	5,00	0,02	13,96	-	-	14,21	-	14,21	-	63,61	-	0,89			0,91
15.07.15	24,00	-	97,21	81,51	15,70	63,95	63,82	0,13	7,00	5,00	0,03	15,54	-	-	15,82	-	15,82	-	63,77	-	0,99			1,02
16.07.15	24,00	-	96,30	81,38	14,92	64,61	64,48	0,13	7,00	5,00	0,03	14,67	-	-	14,95	-	14,95	-	64,41	-	0,95			0,98
17.07.15	24,00	-	97,06	81,91	15,15	64,71	64,59	0,12	7,00	5,00	0,04	14,85	-	-	15,11	-	15,11	-	64,44	-	0,96			0,99
18.07.15	24,00	-	96,03	82,17	13,86	64,28	64,15	0,13	7,00	5,00	0,03	13,58	-	-	13,83	-	13,83	-	64,12	-	0,87			0,91
19.07.15	24,00	-	98,08	82,20	15,88	64,69	64,53	0,16	7,00	5,00	0,03	15,63	-	-	15,90	-	15,90	-	64,63	-	1,01			1,04
20.07.15	24,00	-	101,47	85,99	15,48	64,25	64,17	0,08	7,00	5,00	0,00	15,70	-	-	15,98	-	15,98	-	63,78	-	1,00			1,00
21.07.15	24,00	-	108,50	93,67	14,83	64,26	64,18	0,08	7,00	5,00	0,05	14,35	-	-	14,62	-	14,62	-	63,95	-	0,92			0,97
22.07.15	24,00	-	111,32	94,21	17,11	64,35	64,25	0,10	7,00	5,00	0,06	16,44	-	-	16,74	-	16,74	-	64,21	-	1,06			1,12
23.07.15	24,00	-	109,38	93,48	15,90	64,32	64,21	0,11	7,00	5,00	0,04	15,44	-	-	15,72	-	15,72	-	64,17	-	0,99			1,03
Среднее	24,00	-	93,40	81,46	11,94	65,16	65,10	0,07	7,00	5,00	-0,16	14,42	-	-	14,69	-	14,69	-	65,03	-	0,94	-	-	0,78
Итого	552,00		2148,13	1873,57	274,56						-3,70	331,70	0,00	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00			21,57	0,00	0,00	17,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.07.15 14:00	22214,19	17209,90	5334,59	-	5454,46	-	816,98	-	-
	24.07.15 01:00	24279,42	18981,89	5647,42	-	5773,13	-	836,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °C = -5,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.