

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Космолин 2а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за июль 2015  
 Договор: 9038.038.1  
 Стронт-Адрес: Матюшенко 14  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Двухтрубная  
 ВК77-253403-(С)-9715.8х

Установленные приборы:  
 Выключатель: ВК7-7 № 253403  
 Податель ТР (M1): расходомер: ПРЭМ 32  
 Обратный ТР (M2): расходомер: ПРЭМ 32  
 ТР-д. ГВС (M3): расходомер: ПРЭМ 20  
 ТР-д. ГВС (M4): расходомер:  
 ТР подпитки (V5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1 \cdot K1 \cdot (t_{нв} - t_{нв} \cdot K2) \cdot t_{нв}$  лето:  $Q=M1 \cdot K1 \cdot (t_{нв} - t_{нв} \cdot K2) \cdot t_{нв}$   
 Договорные нагрузки (гр.ч.ч.): Кал/Час: Qогр=0,245 Оверт.= Оверт.=  
 Договорные расходы (гр.ч.ч.): Т/Час: Qгвс.р= Qгвс.р=0,0015 Qгвс.лр=0 Qгвс.лр=0  
 Бор=73,5 Свент.=0 Qгвс.лр=0 Qгвс.лр=0  
 Регион (Свент): 3006  
 Sплн= 0,067 Sплн= 0,067 Sплн= 0,027 Sплн= 0,027  
 Sгвс= 30 Sгвс= 30 Sгвс= 12 Sгвс= 12  
 Sплн= Sплн= Sгвс= Sгвс=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие темпоре				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Qотоп	Твал	M3	M4	dm	V3	V4	dvгвс	Утопл	T3	T4	Qгвс.обш.	Qгвс.кэл.	Qгвс.кэл.		Qгвс.кэл.			
01.07.15	24.00	-	3,77	3,92	-0,15	40,12	37,74	2,38	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
02.07.15	24.00	-	4,00	4,10	-0,10	35,85	33,73	2,12	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
03.07.15	24.00	-	3,16	3,20	-0,04	40,13	35,72	4,41	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
04.07.15	24.00	-	3,22	3,37	-0,15	36,15	34,85	1,30	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
05.07.15	24.00	-	3,73	3,89	-0,16	40,07	37,13	2,94	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01	-	0,02
06.07.15	24.00	-	3,47	3,51	-0,04	41,57	37,52	4,05	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
07.07.15	24.00	-	3,59	3,69	-0,10	40,42	37,37	3,05	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
08.07.15	24.00	-	3,50	3,55	-0,05	40,12	36,94	3,18	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
09.07.15	24.00	-	3,59	3,51	-0,08	41,55	38,18	3,37	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01	-	0,03
10.07.15	24.00	-	3,64	3,70	-0,06	41,07	37,74	3,33	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01	-	0,02
11.07.15	24.00	-	3,68	3,58	0,10	43,21	39,33	3,88	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01	-	0,02
12.07.15	24.00	-	3,46	3,54	-0,08	43,64	39,61	4,03	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
13.07.15	24.00	-	3,44	3,52	-0,08	39,72	36,68	3,04	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
14.07.15	24.00	-	3,59	3,71	-0,12	43,41	40,22	3,19	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
15.07.15	24.00	-	3,41	3,46	-0,05	44,90	41,04	3,86	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
16.07.15	24.00	-	3,14	3,19	-0,05	48,27	43,58	4,69	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
17.07.15	24.00	-	3,41	3,28	0,12	40,56	37,68	3,28	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
18.07.15	24.00	-	3,44	3,62	-0,18	38,15	35,42	2,73	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
19.07.15	24.00	-	3,50	3,66	-0,16	38,75	35,85	2,90	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
20.07.15	24.00	-	3,58	3,64	-0,06	40,00	36,71	3,29	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
21.07.15	24.00	-	3,41	3,49	-0,08	40,01	37,27	2,74	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
22.07.15	24.00	-	3,74	3,73	0,01	42,78	39,21	3,57	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
23.07.15	24.00	-	3,45	3,48	-0,03	43,29	38,80	4,49	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
Среднее	24.00	-	3,51	3,59	-0,08	41,05	37,75	3,30	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02
Итого	552,00	-	80,72	82,59	-1,87						0,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06	-	0,35

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв.м)	V4(кв.м)	Q СЦО (Ткал)	Q ГВС (Ткал)	Треб. ч
	02.07.15 14:00	13897,01	13834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	-
	24.07.15 01:00	13971,72	13910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	-

Первый расчет по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:  
 Первый превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

16,48 °C = 0,06 Ккал/куб.м

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**  
**ЛУП "ТЭК СПб"**  
**Филиал "Энерджи"**  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ  
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ