Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,48

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	18,61	9,61	9,00	51,44	33,37	18,07	7,00	5,00	-0,53	25,27	-	-	25,53	-	25,53	-	46,35	-	1,17			0,64
02.07.15	24,00	-	14,31	7,28	7,03	55,03	34,98	20,05	7,00	5,00	-0,41	19,24	-	-	19,46	-	19,46	-	49,27	-	0,95			0,54
03.07.15	24,00	-	16,45	6,31	10,14	58,70	35,67	23,03	7,00	5,00	-0,31	19,58	-	-	19,87	-	19,87	-	53,87	-	1,06			0,74
04.07.15	24,00	-	15,35	6,45	8,90	62,29	38,63	23,66	7,00	5,00	-0,37	19,16	-	-	19,44	-	19,44	-	56,57	-	1,08			0,71
05.07.15	24,00	-	14,03	6,77	7,26	58,76	37,72	21,04	7,00	5,00	-0,33	16,59	-	-	16,82	-	16,82	-	54,47	-	0,90			0,58
06.07.15	24,00	-	16,75	6,56	10,19	61,35	37,69	23,66	7,00	5,00	-0,33	19,79	-	-	20,09	-	20,09	-	56,09	-	1,11			0,78
07.07.15	29,00	-	19,94	7,63	12,31	60,40	37,97	22,43	7,00	5,00	-0,41	23,86	-	-	24,20	-	24,20	-	55,37	-	1,32			0,92
08.07.15	24,00	-	13,89	6,15	7,74	59,69	37,92	21,77	7,00	5,00	-0,32	16,80	-	-	17,03	-	17,03	-	54,81	-	0,92			0,60
09.07.15	24,00	-	16,18	6,48	9,70	60,48	37,68	22,80	7,00	5,00	-0,34	19,56	-	-	19,86	-	19,86	-	55,04	-	1,08			0,74
10.07.15	24,00	-	13,94	6,36	7,58	59,14	37,18	21,96	7,00	5,00	-0,31	16,77	-	-	17,01	-	17,01	-	54,16	-	0,91			0,59
11.07.15	24,00	-	15,47	6,34	9,13	59,78	38,60	21,18	7,00	5,00	-0,32	17,96	-	-	18,21	-	18,21	-	55,76	-	1,00			0,69
12.07.15	24,00	-	17,64	6,16	11,48	59,12	35,83	23,29	7,00	5,00	-0,26	19,40	-	-	19,69	-	19,69	-	56,09	-	1,09			0,83
13.07.15	24,00	-	15,70	6,28	9,42	58,52	35,66	22,86	7,00	5,00	-0,31	18,64	-	-	18,90	-	18,90	-	54,01	-	1,01			0,70
14.07.15	24,00	-	18,24	6,40	11,84	60,30	37,56	22,74	7,00	5,00	-0,33	21,40	-	-	21,73	-	21,73	-	55,79	-	1,20			0,87
15.07.15	24,00	-	17,60	6,06	11,54	60,90	37,45	23,45	7,00	5,00	-0,31	20,80	-	-	21,14	-	21,14	-	55,93	-	1,16			0,85
16.07.15	24,00	-	17,26	5,51	11,75	62,17	39,51	22,66	7,00	5,00	-0,28	19,74	-	-	20,05	-	20,05	-	58,01	-	1,14			0,86
17.07.15	24,00	-	16,54	6,49	10,05	60,66	37,93	22,73	7,00	5,00	-0,34	19,94	-	-	20,19	-	20,19	-	55,34	-	1,10			0,76
18.07.15	24,00	-	15,63	6,79	8,84	59,52	37,89	21,63	7,00	5,00	-0,37	19,22	-	-	19,49	-	19,49	-	54,71	-	1,05			0,68
19.07.15	24,00	-	16,32	6,88	9,44	59,74	37,77	21,97	7,00	5,00	-0,36	19,50	-	-	19,77	-	19,77	-	55,16	-	1,08			0,72
20.07.15	24,00	-	17,59	7,09	10,50	59,39	38,13	21,26	7,00	5,00	-0,39	21,45	-	-	21,75	-	21,75	-	54,69	-	1,17			0,78
21.07.15	24,00	-	15,89	6,60	9,29	59,40	38,27	21,13	7,00	5,00	-0,37	19,39	-	-	19,65	-	19,65	-	54,57	-	1,06			0,69
22.07.15	24,00	-	16,62	6,58	10,04	60,22	37,89	22,33	7,00	5,00	-0,34	19,93	-	-	20,23	-	20,23	-	55,12	-	1,10			0,76
23.07.15	24,00	-	16,38	6,13	10,25	59,98	37,44	22,54	7,00	5,00	-0,29	18,75	-	-	19,01	-	19,01	-	55,53	-	1,04			0,75
Среднее	24,22	-	16,36	6,65	9,71	59,43	37,34	22,10	7,00	5,00	-0,35	19,68	-	-	19,96	-	19,96	-	54,64	-	1,07	-	-	0,73
Итого	557,00		376,33	152,91	223,42						-7,94	452,74	0,00	0,00	459,12	0,00	459,12	0,00			24,69	0,00	0,00	16,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.07.15 12:00	108,38	127,05	214,15	-	216,78	-	0,95	-	-
	24.07.15 01:00	378,62	232,95	535,45	-	542,72	-	18,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,48 °C = -7,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **459,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.