Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0715.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,38

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.06.2015 по 23.07.2015

Дата	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
25.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
26.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
27.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
28.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
29.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
30.06.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
01.07.15	24,00		11,94	0,00	11,94	66,23	24,91	41,32	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	65,73	-	0,79	-	-	0,79
02.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,23	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,10	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,61	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,90	16,68	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,23	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,35	16,12	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,45	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,22	16,02	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,35	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,71	16,49	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,78	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	12,46	0,00	12,46	67,46	22,28	45,18	7,00	5,00	0,01	12,46	-	-	12,73	-	12,73	-	66,96	-	0,84			0,84
17.07.15	24,00	-	13,18	0,00	13,18	63,84	23,82	40,02	7,00	5,00	0,01	13,18	-	-	13,41	-	13,41	-	63,37	-	0,84			0,84
18.07.15	24,00	-	10,38	0,00	10,38	66,91	24,66	42,25	7,00	5,00	0,00	10,43	-	-	10,63	-	10,63	-	66,28	-	0,69			0,69
19.07.15	24,00	-	12,54	0,00	12,54	66,19	25,58	40,61	7,00	5,00	0,00	12,61	-	-	12,85	-	12,85	-	65,72	-	0,83			0,83
20.07.15	24,00	-	11,54	0,00	11,54	66,39	25,31	41,08	7,00	5,00	0,01	11,53	-	-	11,78	-	11,78	-	65,94	-	0,76			0,77
21.07.15	24,00	-	11,24	0,00	11,24	65,99	25,92	40,07	7,00	5,00	0,00	11,25	-	-	11,49	-	11,49	-	65,51	-	0,74			0,74
22.07.15	24,00	-	12,15	0,00	12,15	66,47	25,65	40,82	7,00	5,00	0,00	12,27	-	-	12,51	-	12,51	-	65,94	-	0,81			0,81
23.07.15	24,00	-	12,06	0,00	12,06	66,60	26,06	40,54	7,00	5,00	0,01	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	66,13	-	0,80			0,81
Среднее	24,00	-	6,37	-	6,37	43,83	21,70	22,13	7,00	5,00	0,00	6,39	-	-	6,51	-	6,51	-	43,67	-	0,42	-	-	0,42
Итого	720,00		191,10	0,00	191,10						0,06	191,56	0,00	0,00	195,40	0,00	195,40	0,00			12,59	0,00	0,00	12,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.07.15 12:00	0,04	2621,44	0,04	-	2621,44	-	0,00	-	-
	24.07.15 01:00	95,55	0,00	95,78	-	97,70	-	6,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.