Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0715.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,38

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.15	24,00	-	48,32	38,71	9,61	60,68	61,18	-0,50	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,96	-	9,96	-	57,36	-	0,56			0,56
02.07.15	24,00	-	0,10	0,00	0,10	26,60	20,55	6,05	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	25,76	-	0,00			0,00
03.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,88	18,89	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,17	-	0,00			0,00
04.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,24	18,98	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,46	-	0,00			0,00
05.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,61	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,06	-	0,00			0,00
06.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,85	16,77	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,95	-	0,00			0,00
07.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,69	15,67	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,70	-	0,00			0,00
08.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,44	16,37	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,52	-	0,00			0,00
09.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,08	16,93	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,28	-	0,00			0,00
10.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,95	16,84	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,17	-	0,00			0,00
11.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,40	16,35	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,56	-	0,00			0,00
12.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,11	15,09	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	15,22	-	0,00			0,00
13.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	14,62	-	0,00			0,00
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,22	14,23	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	14,30	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,75	14,71	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	14,88	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	61,28	44,01	17,27	62,71	61,98	0,73	7,00	5,00	0,03	17,22	-	-	17,55	-	17,55	-	63,42	-	1,09			1,12
17.07.15	24,00	-	94,18	78,20	15,98	62,36	62,04	0,32	7,00	5,00	-0,01	16,66	-	-	16,95	-	16,95	-	62,12	-	1,04			1,03
18.07.15	24,00	-	97,30	81,68	15,62	65,30	64,95	0,35	7,00	5,00	-0,03	16,58	-	-	16,90	-	16,90	-	65,21	-	1,08			1,06
19.07.15	24,00	-	96,14	80,15	15,99	64,45	64,12	0,33	7,00	5,00	-0,02	16,75	-	-	17,07	-	17,07	-	64,28	-	1,08			1,06
20.07.15	24,00	-	97,21	80,48	16,73	64,83	64,46	0,37	7,00	5,00	0,00	17,30	-	-	17,61	-	17,61	-	64,75	-	1,12			1,12
21.07.15	24,00	-	96,29	81,50	14,79	64,52	64,21	0,31	7,00	5,00	0,00	15,26	-	-	15,54	-	15,54	-	64,28	-	0,98			0,98
22.07.15	24,00	-	96,46	81,69	14,77	64,65	64,31	0,34	7,00	5,00	0,03	14,82	-	-	15,13	-	15,13	-	64,58	-	0,96			0,99
23.07.15	24,00		31,24	25,75	5,49	34,14	33,72	0,42	7,00	5,00	0,00	5,66	-	-	5,76	-	5,76	-	34,03	-	0,36	-	-	0,36
Среднее	24,00	-	31,24	25,75	5,49	34,14	33,72	0,42	7,00	5,00	0,00	5,66	-	-	5,76	-	5,76	-	34,03	-	0,36	-	-	0,36
Итого	552,00		718,52	592,17	126,35						0,00	130,12	0,00	0,00	132,53	0,00	132,53	0,00			8,27	0,00	0,00	8,27

ОСТ
ТВЦ
ГВЗ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °C = -2,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.