Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0715.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 16,38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2015 по 23.07.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.15 | 24.00 | - | 16,96 | 0,00 | 16,96 | 60,11 | 29,48 | 30,63 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 16,90 | - | - | 17,18 | - | 17,18 | - | 59,84 | - | 1,01 | | | 1,02 |
| 02.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,51 | 23,76 | -1,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 22,31 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 03.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 21,96 | -0,97 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,79 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 04.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 21,37 | -0,46 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 21,19 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 05.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 20,25 | -0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,31 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 06.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 18,37 | -0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,57 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 07.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 17,09 | -0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,19 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.07.15 | 23.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 17,39 | -0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,43 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 17,92 | -0,04 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,20 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,19 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 17,22 | -0,03 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,59 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 12.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 15,90 | -0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,20 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 15,57 | -0,07 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 15,86 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 14.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 15,25 | 0,01 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 15,70 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 15.07.15 | 24.00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 15,70 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,17 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.07.15 | 24.00 | - | 46,39 | 28,16 | 18,23 | 67,08 | 66,30 | 0,78 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 17,78 | - | - | 18,14 | - | 18,14 | - | 66,88 | - | 1,19 | | | 1,25 |
| 17.07.15 | 24.00 | - | 76,18 | 51,37 | 24,81 | 65,96 | 65,82 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 23,29 | - | - | 23,76 | - | 23,76 | - | 65,60 | - | 1,53 | | | 1,65 |
| 18.07.15 | 24.00 | - | 76,95 | 52,74 | 24,21 | 69,17 | 68,92 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,15 | 22,39 | - | - | 22,91 | - | 22,91 | - | 69,04 | - | 1,55 | | | 1,69 |
| 19.07.15 | 24.00 | - | 76,75 | 51,67 | 25,08 | 68,15 | 67,92 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 23,62 | - | - | 24,13 | - | 24,13 | - | 67,97 | - | 1,61 | | | 1,73 |
| 20.07.15 | 24.00 | - | 76,40 | 51,93 | 24,47 | 68,47 | 68,20 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,11 | 23,12 | - | - | 23,62 | - | 23,62 | - | 68,36 | - | 1,58 | | | 1,69 |
| 21.07.15 | 24.00 | - | 75,37 | 52,16 | 23,21 | 68,14 | 67,91 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,11 | 21,81 | - | - | 22,30 | - | 22,30 | - | 67,94 | - | 1,48 | | | 1,60 |
| 22.07.15 | 24.00 | - | 76,27 | 52,16 | 24,11 | 68,42 | 68,14 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,11 | 22,80 | - | - | 23,28 | - | 23,28 | - | 68,32 | - | 1,56 | | | 1,67 |
| 23.07.15 | 24.00 | - | 74,90 | 51,70 | 23,20 | 68,42 | 68,13 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,11 | 21,90 | - | - | 22,39 | - | 22,39 | - | 68,34 | - | 1,50 | | | 1,61 |
| Среднее | 23,96 | - | 25,92 | 17,04 | 8,88 | 37,20 | 35,93 | 1,28 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 8,42 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 37,30 | - | 0,57 | - | - | 0,60 |
| Итого | 551,00 | | 596,17 | 391,89 | 204,28 | | | | | | 0,90 | 193,61 | 0,00 | 0,00 | 197,71 | 0,00 | 197,71 | 0,00 | | | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.07.15 23:00 | 13012,99 | 8711,28 | 4152,28 | - | 4246,57 | - | 503,69 | - | - |
| | 24.07.15 01:00 | 13592,20 | 9103,17 | 4328,99 | - | 4427,10 | - | 516,56 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,38 °С = -3,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.

ост ТЭЖ ПЗ