Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.06.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.06.15	24,00	-	10,58	0,00	10,58	72,22	25,07	47,15	7,00	5,00	-0,07	11,60	-	-	11,88	-	11,88	-	71,64	-	0,83			0,77
25.06.15	24,00	-	11,26	0,00	11,26	72,79	25,86	46,93	7,00	5,00	-0,07	12,36	-	-	12,67	-	12,67	-	72,22	-	0,89			0,82
26.06.15	24,00	-	11,98	0,00	11,98	67,21	26,46	40,75	7,00	5,00	-0,08	13,25	-	-	13,50	-	13,50	-	66,73	-	0,89			0,81
27.06.15	24,00	-	14,88	0,00	14,88	54,84	24,83	30,01	7,00	5,00	-0,08	16,41	-	-	16,66	-	16,66	-	54,62	-	0,90			0,82
28.06.15	24,00	-	13,13	0,00	13,13	72,32	26,99	45,33	7,00	5,00	-0,08	14,39	-	-	14,73	-	14,73	-	71,87	-	1,03			0,95
29.06.15	24,00	-	10,92	0,00	10,92	73,33	28,30	45,03	7,00	5,00	-0,06	11,85	-	-	12,14	-	12,14	-	72,77	-	0,86			0,80
30.06.15	24,00	-	12,29	0,00	12,29	73,89	29,21	44,68	7,00	5,00	-0,07	13,25	-	-	13,57	-	13,57	-	73,38	-	0,98			0,91
01.07.15	24,00	-	11,39	0,00	11,39	73,55	29,82	43,73	7,00	5,00	-0,06	12,32	-	-	12,59	-	12,59	-	73,03	-	0,90			0,84
02.07.15	24,00	-	11,01	0,00	11,01	73,63	30,03	43,60	7,00	5,00	-0,06	11,90	-	-	12,20	-	12,20	-	73,05	-	0,87			0,81
03.07.15	24,00	-	10,47	0,00	10,47	73,79	30,46	43,33	7,00	5,00	-0,06	11,37	-	-	11,62	-	11,62	-	73,19	-	0,84			0,77
04.07.15	24,00	-	10,64	0,00	10,64	72,92	30,89	42,03	7,00	5,00	-0,06	11,51	-	-	11,76	-	11,76	-	72,39	-	0,83			0,78
05.07.15	24,00	-	10,38	0,00	10,38	72,57	31,07	41,50	7,00	5,00	-0,06	11,20	-	-	11,44	-	11,44	-	71,98	-	0,81			0,75
06.07.15	24,00	-	11,43	0,00	11,43	73,10	30,74	42,36	7,00	5,00	-0,06	12,35	-	-	12,67	-	12,67	-	72,57	-	0,90			0,84
07.07.15	24,00	-	10,86	0,00	10,86	73,76	30,38	43,38	7,00	5,00	-0,06	11,69	-	-	11,95	-	11,95	-	73,18	-	0,86			0,80
08.07.15	24,00	-	11,08	0,00	11,08	73,45	30,66	42,79	7,00	5,00	-0,06	11,96	-	-	12,23	-	12,23	-	72,89	-	0,87			0,82
09.07.15	24,00	-	10,74	0,00	10,74	73,61	31,13	42,48	7,00	5,00	-0,06	11,60	-	-	11,86	-	11,86	-	73,04	-	0,85			0,79
10.07.15	24,00	-	11,36	0,00	11,36	73,54	31,21	42,33	7,00	5,00	-0,06	12,21	-	-	12,49	-	12,49	-	73,00	-	0,89			0,84
11.07.15	24,00	-	11,01	0,00	11,01	72,22	30,55	41,67	7,00	5,00	-0,06	11,92	-	-	12,19	-	12,19	-	71,72	-	0,86			0,79
12.07.15	24,00	-	12,86	0,00	12,86	73,17	29,79	43,38	7,00	5,00	-0,07	13,91	-	-	14,23	-	14,23	-	72,69	-	1,01			0,94
13.07.15	24,00	-	5,83	0,00	5,83	71,56	28,20	43,36	7,00	5,00	-0,03	6,29	-	-	6,43	-	6,43	-	71,25	-	0,45			0,42
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,01	22,28	-0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,66	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,22	19,99	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,67	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,64	19,47	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,08	-	0,00			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,26	19,07	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,71	-	0,00			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,76	18,63	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
19.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	18,64	18,58	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,16	-	0,00			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,29	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,36	18,27	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,87	-	0,00			0,00
22.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,17	18,07	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
23.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	18,04	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,63	-	0,00			0,00
Среднее	23,20	-	7,47	-	7,47	54,30	25,74	28,56	6,77	4,83	-0,04	8,11	-	-	8,29	-	8,29	-	54,13	-	0,58	-	-	0,54
Итого	696,00		224,10	0,00	224,10						-1,25	243,34	0,00	0,00	248,81	0,00	248,81	0,00			17,30	0,00	0,00	16,05

отк
1-уев

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.06.15 14:00	95,71	403,36	545,82	-	555,17	-	-16,97	-	-
	24.07.15 02:00	277,47	403,36	742,57	-	756,46	-	-8,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,77 °С = -4,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **248,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 г.