Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2015
Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0715.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 16,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.06.2015 по 23.07.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.06.15	24,00	-	67,95	59,23	8,72	75,96	74,10	1,86	7,00	5,00	0,18	7,98	-	-	8,17	-	8,17	-	74,20	-	0,59			0,78
25.06.15	24,00	-	67,28	57,56	9,72	75,97	74,11	1,86	7,00	5,00	0,17	9,10	-	-	9,30	-	9,30	-	74,29	-	0,68			0,85
26.06.15	24,00	-	65,88	57,98	7,90	71,81	69,56	2,25	7,00	5,00	0,15	7,81	-	-	7,97	-	7,97	-	69,89	-	0,55			0,70
27.06.15	24,00	-	72,20	63,72	8,48	57,59	56,63	0,96	7,00	5,00	0,11	7,99	-	-	8,10	-	8,10	-	55,52	-	0,44			0,55
28.06.15	24,00	-	73,88	64,03	9,85	74,86	73,35	1,51	7,00	5,00	0,15	9,38	-	-	9,60	-	9,60	-	73,95	-	0,69			0,84
29.06.15	24,00	-	74,47	65,04	9,43	76,81	75,28	1,53	7,00	5,00	0,16	8,78	-	-	9,01	-	9,01	-	75,36	-	0,66			0,83
30.06.15	24,00	-	74,53	65,11	9,42	77,20	75,62	1,58	7,00	5,00	0,16	8,86	-	-	9,08	-	9,08	-	75,72	-	0,67			0,83
01.07.15	24,00	-	74,50	66,79	7,71	77,38	75,77	1,61	7,00	5,00	0,17	7,06	-	-	7,24	-	7,24	-	75,77	-	0,54			0,71
02.07.15	24,00	-	74,80	65,77	9,03	77,17	75,59	1,58	7,00	5,00	0,17	8,36	-	-	8,59	-	8,59	-	75,65	-	0,63			0,81
03.07.15	24,00	-	74,45	66,29	8,16	77,16	75,10	2,06	7,00	5,00	0,19	7,61	-	-	7,81	-	7,81	-	75,46	-	0,58			0,77
04.07.15	24,00	-	74,45	67,42	7,03	76,56	74,66	1,90	7,00	5,00	0,19	6,42	-	-	6,58	-	6,58	-	74,52	-	0,48			0,67
05.07.15	24,00	-	80,65	73,09	7,56	76,04	74,18	1,86	7,00	5,00	0,19	7,18	-	-	7,33	-	7,33	-	74,04	-	0,53			0,72
06.07.15	24,00	-	85,25	76,67	8,58	76,76	74,90	1,86	7,00	5,00	0,21	7,96	-	-	8,16	-	8,16	-	74,98	-	0,60			0,81
07.07.15	24,00	-	88,73	80,11	8,62	77,30	75,33	1,97	7,00	5,00	0,22	8,10	-	-	8,28	-	8,28	-	75,29	-	0,61			0,83
08.07.15	24,00	-	92,39	84,56	7,83	77,19	75,35	1,84	7,00	5,00	0,21	7,40	-	-	7,57	-	7,57	-	75,26	-	0,56			0,77
09.07.15	24,00	-	93,16	84,65	8,51	77,42	75,43	1,99	7,00	5,00	0,23	8,06	-	-	8,26	-	8,26	-	75,50	-	0,61			0,83
10.07.15	24,00	-	91,98	84,26	7,72	77,09	75,21	1,88	7,00	5,00	0,23	7,05	-	-	7,21	-	7,21	-	75,08	-	0,53			0,76
11.07.15	24,00	-	91,52	83,45	8,07	75,95	74,17	1,78	7,00	5,00	0,21	7,51	-	-	7,69	-	7,69	-	74,07	-	0,56			0,76
12.07.15	24,00	-	91,30	83,03	8,27	75,89	74,01	1,88	7,00	5,00	0,20	7,91	-	-	8,12	-	8,12	-	74,34	-	0,59			0,79
13.07.15	24,00	-	52,40	48,76	3,64	72,87	71,20	1,67	7,00	5,00	0,10	3,58	-	-	3,65	-	3,65	-	69,72	-	0,25			0,35
14.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,47	21,07	-1,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,23	-	0,00			0,00
15.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,93	18,21	-0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,89	-	0,00			0,00
16.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,40	17,33	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,01	-	0,00			0,00
17.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,27	17,31	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			0,00
18.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,93	17,03	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,92	-	0,00			0,00
19.07.15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	17,05	17,11	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,87	-	0,00			0,00
20.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,81	16,91	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,60	-	0,00			0,00
21.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,95	17,03	-0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,64	-	0,00			0,00
22.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,87	16,97	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,57	-	0,00			0,00
23.07.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,78	16,90	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,48	-	0,00			0,00
Среднее	23,20	-	52,06	46,58	5,48	55,95	54,85	1,10	6,77	4,83	0,12	5,14	-	-	5,26	-	5,26	-	55,00	-	0,38	-	-	0,50
Итого	696,00		1561,77	1397,52	164,25						3,59	154,10	0,00	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00			11,34	0,00	0,00	14,93

ост 1-ушв.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.06.15 11:00	327,16	282,72	40,79	-	41,78	-	3,90	-	-
	24.07.15 01:00	1861,46	1655,58	192,28	-	196,84	-	18,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,77 °С = -2,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 15 г.